

**GMINA MALECHOWO**

pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie

NIP 499 053 04 07

REGON 330920920

KRR.2710.7.2014

Malechowo, dn. 07.04.2014 r.

**Do wykonawców biorących udział  
w postępowaniu Przetargowym**

**dot. BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRYZSTAWACH Z WYPOSAŻENIEM**

Niniejszym informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1.**

W przedmiarze robót występują: umywalka i miska ustępowa przystosowane dla osób niepełnosprawnych, czy w związku z tym należy ująć pochwyty dla niepełnosprawnych. Jeżeli tak to w jakiej ilości.

**Odpowiedź:**

w pozycji 126 kosztorysu należy wycenić trzy pochwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z toalety tj. dwie poręcze stałe mocowane do ściany i jedną poręcz uchylną mocowaną do ściany, oraz 1 lustro uchylne - wykończenie malowanie proszkowe w kolorze białym. Wszystkie elementy powinny mieć wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

**Pytanie nr 2.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę sufitu z płyt gipsowo - kartonowych na równoważny sufit systemowy w rozwiązaniu kasetonowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitu podwieszanego systemowego kasetonowego, pod warunkiem spełniania wymaganych norm p.poż. i odporności wilgotnościowej dla pomieszczeń WC i socjalnego.

**Pytanie nr 3.**

Proszę o uszczegółowienie jakiej ma być pojemności zbiornik bezodpływowy na szambo i z czego ma być wykonany? (brak projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji). Czy istnieje projekt takich przyłączy? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Zbiornik bezodpływowy należy przyjąć o pojemności min. 5 m<sup>3</sup> z HDPE lub PE. Przyłącza wod-kan znajdują się na rysunku zagospodarowania terenu.

W O J T  
Jan Szlufik