



**UWAGA:**  
W miejscach skrzyżowania wzł z kablem telefonicznym oraz wodociągiem kabel YKY chronić w przepuście z rury Arot BE50 l=1,0m

Investor:	GMINA MALECHOWO , 76-142 MALECHOWO 22a		
Obiekt:	PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKEJ W PRZYSTAWACH DZ. NR 98 OBRĘB PRZYSTAWY		
Temat:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Etap:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- wlv KYK 5x16		
Projektanci	Uprawnienia	Podpis	
Projektant: tech. Adam Ambroziak	Nr GT 8346/41/77 U.W. Słupsk		
Sprawdzający: mgr inż. Sabina Kosztowna- Gomulkiewicz	Kn - 53/71		
DATA: WRZESIEŃ 2011 R.	SKALA 1:500	RYSUNEK NR: <b>E1</b>	