




73,30 mmpm

węzeł nr W8

węzeł nr W1, W9, W10



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	UWAGI
1	Kształtka bosa – kolano 90° z PE DN 110	3	
2	Kształtka bosa – trójnik redukcyjny z PE DN 110/63	1	
3	Kształtka elektrooporowa–trójnik równoprzelotowy z PEø63	1	
4	Kształtka bosa – tuleja kołnoerzowa z PE DN 110/100 +kołnierz stalowy gąłwa. DN 110/100 z uszczelką	1	
5	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego zabezpieczona żywicami epoksy. z klinem wygum. i uszcz.warg. ø100x4mm		
6	Teleskopowa przedłużka wrzeczona z obudowa do zasuw	1	wyk. indywidualne



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE**

**KOMUNALNA**

**75-644 KOSZALIN, ul. Świerkowa 1A**  
**tel. / fax (094) 342 31 55, 340 30 14**

**e-mail: [komunalna@komunalna.pl](mailto:komunalna@komunalna.pl)**

Objekt: Rozbudowa sieci wodociągowej	Koszczewo
Przedmiot rys.: Schematy węzłów sieci wodociągowej	
Branża: sieci sanitarne	Specjaln.nr upr.
	Podpis: