

Malechowo, dnia 25.06.2014 r.

KRR.2710.12.2014

Do wykonawców biorących udział
w postępowaniu przetargowym

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa”.

W dniu 25.06.2014 roku do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

Zapytanie odnośnie „Wytyczne sterowania dla obiektu wodociągowego Kwasowo”

1) Ze względu na brak informacji w dokumentacji na stronie „ug.malechowo.ibip.pl” na temat pomp hydroforowych, proszę o informacje o ich mocy i ilości.

Odpowiedź:

Wg informacji WiK Sławno t. j. operatora sieci w hydroforni jest zestaw trzech pomp InstalCompaktu o mocy 1,50 KW każda.

Wójt

Jan Szlufik