ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG – SZAFA NR1
Pi = 104,8kW; Ps = 73,42kW; In = 111,6A

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG – SZAFA NR2

L1L2L3 N PE

1 2 3 4 5 6 7

E4-02

1PB SP58 125A

AS ANALIZATOR SIECI DP DIRIS Ap

2PB 0,5A RB 336 B S301B6

OP kl. 1+2 POWERSET

OPS MT RS485/S

WC SIRCO 250A

1PP-4PP IMW 200/5

5PP IMW 200/5

R303-25

RB

1K-7K 1C-7C

7xMKP2,0kVar 2xMKP1,0kVar

M-12B RC

BATERIA KONDENSAT. 12,0kVar

2RI VISTOP 32A

2RB R303-25

2WR 25A/0,3 AC P304

SIMCODE 2MP MODUŁ PRZEKŁ. 2,4–25A

2WS PKZM0-4 Ir=2,5–4A

2PA PANEL OPERAT.

2WN S301B6

J.P.PRO V 2SI

2Q CRMM5

PROFIBUS DP RG

PROFIBUS DP

MODBUS RTU

Ru<30om

SZR-AG-W1 5xH07RN-F 1x70

RS 485/MODBUS RTU

RG-5-W1 YKY2o 5x4

RG-6-W1 YKY 4x2,5

FeZn 25x4

SZAFA SZR Z TABLICĄ STEROWANIA (dostawa łącznie z Agregatem)

WGO VISTOP 400A

ZK-AG-W1 5xH07RN-F 1x70

kWh WAGO 250/5 KL.0,5

F1 200A

PEN ZK

ZK YAKXS 4x120

Ru<30om

SZR 200A TE 804

TABLICA GEN.

Ru<5om

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TYPU FI 100; 230/400V; 50Hz

Wył. p.poż.

Wył. p.poż.

Wył. p.poż.

2.1.SMM – SZAFA STEROWANIA MIEJSCOWEGO MIESZADŁEM

L1L2L3 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LK

WZS VISTOP 32A

XP RR COMO 25A XP

PRZEKAŹNIK ZAB.WEWN. MIESZADŁA

XS 24VDC

1WN S301B6

2WS 2PRA 2HP 2HA 2WZ 2WN

2WN S301B6

MT MT-2PE230AC

LT LT-35

WP WW-30

Z ZASILACZ 230/24VDC 5A

1RB R301-4

U AK UPS 24VDC AKUM.

XM 24VDC

MK AI DI DO

MODUŁ KOMUNIK. RS485 PROFIBUS-DP

MODUŁ WE.ANAL. AI

MODUŁ WY.PRZ.-CYFR. DI

MODUŁ WY.PRZ.-CYFR. DO

OPS MT RS485/S

XM 24VDC

3WN S303C2 PKF PRZEK. KONTROLI FAZ

4WN S301B6 WO FR101 16A OŚW. SZAFY

5WN S301B6 2TT TERMOSTAT 2RE REZYSTOR GRZEJNY 40W

OP 12/280/4

2WR1 25A/0,03 AC P304

2WR2 16A/0,03 AC P302

6WN S303C16

7WN S301C16

8WN S301C2

2RB R303-25

16A 230V

PROFIBUS DP

2.1/1–W1 OLFLEX –CLASSIC 4x1,5

PROFIBUS DP 1.SMM

RG–6–W1 Kabel oponowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

2.1.SPP–W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

2.1.CP–W1 Przewód sygnałowy (dostawa łącznie z czujnikiem)

M

2.1–D1 1,1kW MIESZADŁO

2.1.SPP HYDROST. POMPA POZIOMU (4–20mA)

2.1.CP PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 2.1

M

2.1/1 0,3kW ZASUWA Z NAPĘDEM AUMATIC

REZERWA

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź			
Inwestor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A			
Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy		Branża: elektryczna	Faza: projekt PB+PW
Tytuł rysunku: Schemat rozdzielni Głównej 0,4kV RG oraz skrzynki sterowania miejscowego 2.1.SMM		Skala:	Data: 10.2013
Projektował: inż. Janusz Warzecha	Nr uprawnień: ŁOD/0249/POOE/04	Podpis:	Nr rysunku: E4-01
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Bara	Nr uprawnień: 187/01/WŁ		