



- Uwagi:**
1. Rozdzielnice 0,4kV TO+TK zmontować w obudowie o rozmn. 5x24 mod., stopień ochrony IP30
np.: XL3-400, IP 30, prod.: "Legrand"
 2. W obudowie należy zapewnić min. 20% rezerwy modułowej
 3. Schemat tablicy 0,4kV TO+TK pokazano na rys. E5-01, E5-02, E5-03

<div>ECOKUBE</div> <div>TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA</div> <div>Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź</div>			
Inwestor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A			
Nazwa inwestycji:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy		Branża: elektryczna
Tytuł rysunku:	Tablice 0,4kV TO+TK - rozmieszczenie aparatury		Faza: projekt PB+PW
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Inż. Janusz Warzecha	ŁOD/0249/POOE/04		10.2013
Sprawdził:	Nr uprawnień:	E5-06	
mgr inż. Tomasz Bara	187/01/WŁ		