



TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczajska 128-134, 90-527 Łódź

Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź

Investor:
Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

1. Rozmieszczenie aparatury tablic 0,4kV TO+TK pokazano na rys. E5-06

2. Rozdzielnice 0,4kV TO+TK zmontować w obudowie o rozm. 5x24 mod., stopień ochrony IP30

np::XL3-400, IP 30, prod.: "Legrand"

3. W obudowie należy zapewnić min. 20% rezerwy modułowej

E5-02