



URZĄDZENIA

- 1 - Hydrofor V=2,0m3, ø1200 mm, prod.Prowodrol Sulechów,ISTNIEJĄCY
- 2 - Aerator ARDW1 ø400mm, prod.Kotłorembud Bydgoszcz
- 3 - Filtr ciśnieniowy KFP-600-6-1,75, ø600mm, prod.EKO-Partner Słupsk
- 4 - Automatyczny zawór sterujący MAGNUM CV LOGIX 742F
- 5 - Sprężarka LFX-1,5-90 ATLAS COPCO
- 6 - Zawór bezpieczeństwa SI ø32/32, ISTNIEJĄCY
- 7 - Wodomierz MWN40, prod. APATOR
- 8 - Wodomierz M250, prod. PoWoGaz, ISTNIEJĄCY
- 9 - Przepustnica DN80 EBRO, typ Z011-A
- 10 - Przepustnica DN50 EBRO, typ Z011-A
- 11 - Odpowietrznik automatyczny SEGEV DN25,prod. NETAFIM-IRYGACJA Skierniewice
- 12 - Wylącznik ciśnieniowy, ISTNIEJĄCY
- 13 - Manometr 0,6 MPa
- 14 - Manometr 0,6 MPa, ISTNIEJĄCY
- 15 - Rotametr typ EK-4BR, zakres 0,2-2 Nm3/h/5bar abs, prod. KYTOLA
- 16 - Filtr powietrza
- 17 - Zawór bezpieczeństwa SYR Qp=25 m3, P=6 bar
- 18 - Kłapa zwrotna DN80 EBRO, typ RSK
- 19 - Kurek do poboru prób
- 20 - Kurek do poboru prób, ISTNIEJĄCY
- 21 - Rozdzielnica elektryczna, ISTNIEJĄCA

- woda surowa
- woda uzdatniona
- wody popłuczne i spustowe
- sprężone powietrze
- odpowietrzenie zbiorników

PROJEKTANT	inż. ANDRZEJ ROSNER
OPRACOWAŁ	mgr inż. MONIKA ROSIŃSKA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. HENRYK ROSIŃSKI
SPRAWDZIŁ	mgr inż. BOHDAN LEWONOWSKI

NAZWA RYSUNKU:		SKALA
RZUT POZIOMY		1:25
BRANZA - SANITARNA		
PO PRZEBUDOWIE HYDROFORNI W M. WITOSŁAW I BUDOWIE WODOCIĄGOWEJ DO M. SULECHÓWKO		DATA 09.2014
WZGLĘDNE DO 12/13.03.2014/PO OBRACZANIE WODOWNICZYM DO 12.03.2014/PO OBRACZANIE		UMOWA
GMINA MAŁECHÓWKO		NR RYS.
"HYDROEKO"		6
HENRYK ROSIŃSKI		
75-386 KOSZALIN Ul. Podlaska 45		KOD-RYS