

Malechowo, dn. 01.09.2015 r.

KRR.271.5.1.2015

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa**”

Gmina Malechowo stosownie do postanowień art. 38. ust. 2 oraz 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień na przesłane wnioski oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie z 28.08.2015 r.

PYTANIE:

W zakres zamówienia publicznego wchodzi likwidacja istniejącej hydroforni w Darskowie, natomiast brak dokumentacji na wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych tej hydroforni.

Prosimy o udostępnienie rysunków istniejącej hydroforni w Darskowie z określeniem zakresu robót jej likwidacji.

Odpowiedź:

Przez likwidację hydroforni w Darskowie Zamawiający rozumie +odłączenie budynku hydroforni od zasilania energetycznego i wodnego.

Likwidacji przez Wykonawcę podlega ujęcie wodne (będące elementem hydroforni w Darskowie) w skład którego wchodzi studnia nr 1/75 o głębokości h=60 zlokalizowana na działce nr 36 w m. Darskowo. W zakres likwidacji wchodzi opracowanie dokumentacji likwidacji studni, rozbiórka studni, likwidacja studni, rozbiórka ogrodzenia ujęcia (siatka stalowa), niwelacja i porządkowanie terenu po pracach.

Wójt
/-/
Radosław Nowakowski