



NR POM.	NAMOWA POMIESZCZENIA	POM. / m ²	POSADZKA	TEMP. / °C	MOC. / W
1	KOMUNIKACJA	36.88	TERAKOTA	20	1.386
2	SALA ZAJEC	106.03	TARKET	20	10.927
3	POM. SOCJALNE	13.55	TERAKOTA	20	1.284
4	POM. GOSPODARCZE	9.88	TERAKOTA	16	439
5	POM. GOSPODARCZE	13.34	TERAKOTA	20	1.084
6	WC - KOBIECI / NIEPEŁNOSPRAWNI	6.46	TERAKOTA	20	555
7	SALA ZAJEC	34.13	TARKET	20	3.666
8	WC - MĘŻCZYZNI	5.06	TERAKOTA	20	363
9	PRZEDSIÓDNEK	5.14	TERAKOTA	20	367
10	PRZEDSIÓDNEK	3.38	TERAKOTA	20	325
11	WC - KOBIECI	2.08	TERAKOTA	20	214
12	POM. GOSPODARCZE	5.38	TERAKOTA	20	493
13	KOTŁOWNIA	7.39	TERAKOTA	16	743
BILANS POWIERZCHNI PARTERU					21.824
POWIERZCHNIA NETTO		248.70 m ²			
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		231.43 m ²			
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		296.15 m ²			

UWAGI:
N - NAWIETRZAKI HIGROSTATYCZNE W OKNACH
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE

UWAGI:
Wszystkie kanały wentylacyjne w budynku lokalizować w przestrzeni między sufitem podwieszanym a dachem.
Kanały wentylacyjne izolować matami z wełny mineralnej gr. 40 mm z powłoką z folii aluminiowej.
Przed realizacją zamówienia na kanały wentylacyjne wykonać inwentaryzację stanu istniejącego konstrukcji budynku pod kątem lokalizacji ciągów wentylacyjnych.
Elementy instalacji wentylacyjnej montowane są do konstrukcji budynku (konstrukcja dachu, ściany) - wszelkie wiercenia i przekucia wykonać w uzgodnieniu z kierownikiem robót budowlanych.
Wykonanie uszczelnień połaci dachowej oraz otworów dachu powierzyć wykonawcy dachu.
Zapewnić dostęp do wszystkich elementów wentylacji przez montaż pomostu w przestrzeni poddasza.
Wykonać otwór montażowy na potrzeby transportu elementów wentylacji na poddasze nieużytkowe.
Elementy wentylacyjne na elewacji wykonać w kolorze ścian zewnętrznych.
Urządzenia i kanały wentylacyjne powinny być zamontowane na podkładkach amortyzujących wibracje związane z ich eksploatacją, wentylatory łączyć z kanałami z zastosowaniem króćców elastycznych.

Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM WIEJSKI W OSTROWCU		
Adres inwestycji	OSTROWIEC, gm. MAŁECHOWO 76-142, działka nr 408/1, 331/1, 335/19 - obszar OSTROWIEC		
Inwestor	GMINA MAŁECHOWO MAŁECHOWO 22A, 76-142 MAŁECHOWO		
Rysunek	RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA		
Projektant br. sanitarna	mgr inż. ARTUR KUCHARSKI nr upr. ZAP/0073/POSO/06, ZAP/IS/0318/04	Skala	1:50
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. LESZEK LATOWSKI nr upr. UANU/7342/120/91, ZAP/IS/1475/01	Data	09.2017
		Nr rys.	S8