



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. / m ²	POSADZKA	TEMP. / °C	MOC. / W
1	KOMUNIKACJA	36,88	TERAKOTA	20	1.386
2	SALA ZAJĘĆ	106,03	TARKET	20	10.927
3	POM. SOCJALNE	13,55	TERAKOTA	20	1.284
4	POM. GOSPODARCZE	9,88	TERAKOTA	16	439
5	POM. GOSPODARCZE	13,34	TERAKOTA	20	1.084
6	WC - KOBIECY / NIEPEŁNOSPRAWNY	6,46	TERAKOTA	20	555
7	SALA ZAJĘĆ	34,13	TARKET	20	3.666
8	WC - MĘSCYZN	5,06	TERAKOTA	20	363
9	PRZEDSIONIEK	5,14	TERAKOTA	20	367
10	PRZEDSIONIEK	3,38	TERAKOTA	20	325
11	WC - KOBIECY	2,08	TERAKOTA	20	214
12	POM. GOSPODARCZE	5,38	TERAKOTA	20	493
13	KOTŁOWNIA	7,39	TERAKOTA	16	743
BILANS POWIERZCHNI PARTERU					21.824
POWIERZCHNIA NETTO		248,70 m ²			
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		231,43 m ²			
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		296,15 m ²			

UWAGI:
N - NAWIETRZAKI HIGROSTATYCZNE W OKNAK
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE

- OZNACZENIA:
- przewód zimnej wody użytkowej (PE-Xa)
 - przewód ciepłej wody użytkowej (PE-Xa)
 - przewód cyrkulacji c.w.u. (PE-Xa)
 - przewód instalacji gazowej gazu ziemnego G2-50 (rura stal. b/szwu)

- UWAGI:
- Instalację wodociagową wykonać z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa o połączeniach zaciskanych, układać w warstwie izolacji pod posadzką, podejścia do przyborów i pionu wodociagowego wykonać w bruzdach ściennych lub w zabudowach G-K, poziome przewody lokalizować pod rurami grzewczymi centralnego ogrzewania.
 - Przewody wodociagowe podłogowe i podposadzkowe zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej gr. 6,0 mm - z w. i 9,0 mm - c w u. (w posadzce z folią PCW) prod. np. Thermalex; przewody natynkowe izolować otulinami o gr. równej średnicy wewn. przewodu.
 - Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branzowo i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną za zgodą kierownika robót budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny być przygotowane przez wykonawcę robót mурowych i stropów.

Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM WEJSKI W OSTROWCU		
Adres inwestycji	OSTROWIEC, gm. MAŁECHOWO 76-142, działka nr 408/81, 331/1, 335/19 - obsz. OSTROWIEC		
Inwestor	GMINA MAŁECHOWO MAŁECHOWO 22A, 76-142 MAŁECHOWO		
Rysunek	RZUT PARTERU. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I GAZOWA		
Projektant br. sanitarna	mgr inż. ARTUR KUCHARSKI nr upr. ZAP/0073/POSO/06, ZAP/IS/0318/04	Skala	1:50
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. LESZEK LATOWSKI nr upr. UAN/U7342/120/91, ZAP/IS/1475/01	Data	09.2017
		Nr rys.	S1