


Uwagi:

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDYp
- W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt hermetyczny
- Typ opraw należy stosować zgodnie z projektem lub równoważne



Legenda

- 1 – oprawa HYBRYD KWADRA AREA P LED3W
- 2 – oprawa HYBRYD PRIMOS LED (piktogram)
- 3 – oprawa LENA LIGHTING 019586 MODULUS LED KG 48W PLX 4000K
- 4 – oprawa LENA LIGHTING S. A. 059704 NECTRA LED 18W 4000K
- 5 – oprawa LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED IP44 25W 4000K
- 6 – oprawa LENA LIGHTING S. A. 339660 CODAR RS LED EVO 30W 4000K
- 7 – oprawa LENA LIGHTING S. A. 339660 CAMEA PRO LED EVO 20W KŁOSZ MATOWY BIAŁA 4000K
- czujnikiem zmierzchu i ruchu
- TE/... – obwód zasilany z tablicy TE
- łącznik 1–biegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy podwójny
- obwód zasilany na stałe

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM  
– SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. / m <sup>2</sup> /
1	KOMUNIKACJA	36,88
2	SALA ZAJĘĆ	106,03
3	POM. SOCJALNE	13,55
4	POM. GOSPODARCZE	9,88
5	POM. GOSPODARCZE	13,34
6	WC - KOBIET / NIEPEŁNOSP.	6,46
7	SALA ZAJĘĆ	34,13
8	WC - MĘŻCZYZN	5,06
9	PRZEDSIONEK	5,14
10	PRZEDSIONEK	3,38
11	WC - KOBIET	2,08
12	POM. GOSPODARCZE	5,38
13	KOTŁOWNIA	7,39

Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM WIEJSKI W OSTROWCU		
Adres inwestycji	OSTROWIEC, gm. MALECHOWO 76-142, działka nr 409/81, 331/1, 335/18		
Inwestor	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO		
Tytuł rysunku	Instalacja oświetleniowa		
Opracował br. elektryczna	mgr inż. Adam Kabziński nr upr. -----	Skala	1:100
Projektował br. elektryczna	tech. elektr. Antoni Gałbogi nr upr. 80/67	Data	09.2017
Sprawił br. elektryczna	mgr inż. Stefan Gładkowski nr upr. 33/75	Nr rys.	E-2