



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz. 447...../02/2023

Sławno, dnia 20.02.2023 r.

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

Dot. : warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w dz. nr 114, 42, 53, 98, obręb ew. Rzyszczewo, gm. Sławno i dz. nr 303, 285/3, obręb ew. Karwice, gmina Malechowo.

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Sławnie wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Sieć kanalizacyjną należy wykonać jako sieć grawitacyjno-tłoczną wraz z budową przepompowni ścieków w miejscowości Karwice o parametrach dobranych poprzez projektanta z uwagi na ilość przetwarzanych ścieków z przedmiotowej zlewni.

Kolektor kanalizacji ciśnieniowej należy wykonać z rur PE RC SDR11 o średnicy dobranej przez projektanta. Na sieci kanalizacji ciśnieniowej należy zaprojektować studnie rewizyjne i odpowietrzające oraz komorę pomiarową wraz z wyposażeniem mającą na celu pomiar przesyłanych ścieków z miejscowości Karwice.

Przed włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Rzyszczewo należy zaprojektować jak najdłuższy kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm, SN 8 lite oraz studzienkę rozprężną z odpowietrzeniem i włączyć do istniejącej studzienki o rzędnych 39,50/37,92 zlokalizowanej w pasie drogowym, dz. nr 114.

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej w odległości min. co 50 m i na załamaniach trasy należy zaprojektować studzienki rewizyjne, zbiorcze PCV min. Ø 400 mm zwieńczone włazem teleskopowym typu ciężkiego D400.

2. Na w/w prace należy poprzez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w tym zakresie, opracować projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnić lokalizację zaprojektowanej trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Sławno, jak i branżowo w „WiK” Sławno (dwa egzemplarze należy dostarczyć do WiK Sławno, jeden pozostaje w siedzibie firmy).

3. Wykonaną sieć kanalizacyjną tłoczną po próbie ciśnieniowej na 1,0 MPa oraz sieć kanalizacyjną grawitacyjną po próbie szczelności należy geodezyjnie zinwentaryzować.
4. Wykonana sieć kanalizacyjna, w stanie odkrytym, podlega odbiorowi technicznemu przez „WiK” Sławno.
5. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

UWAGA!

- Warunki dotyczą wyłącznie nieruchomości, działek w obrysie aktualnym na dzień wydania warunków.
- Przy projektowaniu należy uwzględnić uwagi Gminy Sławno zawarte w piśmie nr RI.7021.1.1.2023 z dnia 26.01.2023r.
- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do WiK Sp. z o. o. w Sławnie.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski



Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a