




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.5.2025.IM

p. m. Stanisławski
04.03.2025

Koszalin, dnia 26.02.2025 r.
RKWI 15.25 /2025



OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zawiadamia że została wydana decyzja znak: SK.ZUZ.4210.5.2025.IM z dnia 26.02.2025 r. udzielająca **Gminie Malechowo** pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące:

1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia opartego na istniejącej studni nr 1/64, o głębokości 75 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 13,44 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 0,96 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $Re = 33 \text{ m}$, zlokalizowanej na działce o nr ew. 22/13, obręb 0023 Sulechówko, gm. Malechowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: **X: 6014083,65; Y: 6405372,55**, w ilości:
 - $Q_{\max.s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\text{śr.d}} = 50 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{dop.r}} = 18\,250 \text{ m}^3/\text{rok}$
2. wprowadzanie podczyszczonych ścieków (wód popłucznych) w ramach procesu technologicznego płukania filtrów pośpiesznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Witosław do ziemi poprzez drenaż rozsączający (skrzynki) na dz. nr 22/13, obręb 0023 Sulechówko o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000 dla wylotu **X: 6014056,15; Y: 6405413,01** w ilości:
 - $Q_{\max.s} = 0,000458 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\text{śr.d}} = 0,47 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{dop.r}} = 1000 \text{ m}^3/\text{rok}$, zapewniając, że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń tj.:
 - zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$
 - żelazo ogólne $\leq 10 \text{ mg/l}$.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 215 w godzinach 8:00 – 15:00 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

D. REKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Sławnie
- ② Urząd Gminy Malechowo - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie