



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Malechowo, dnia 30 lipca 2025 r.

RIGP.I.6220.2.2025

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą kpa”),

Wójt Gminy Malechowo zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 30 lipca 2025 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, gm. Malechowo” realizowanego na działce nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec gmina Malechowo.

Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo zainteresowane przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z całością dokumentacji, w tym z treścią decyzji oraz opiniami organów współdziałających, siedzibie Urzędu Gminy w Malechowie, 76-142 Malechowo 22A, w godzinach urzędowania.

Od wydanej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Malechowo w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:

- Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo
<http://ug.malechowo.ibip.pl/public/>
- Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś art. 49 kpa. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.07.2025r.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: od 30.07 do 20.08.2025r.



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Malechowo, dnia 30 lipca 2025 r.

RIGP.I.6220.2.2025

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej *ustawą Kpa*, oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn.zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, w związku z §3 ust. 1 pkt 79 i §3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku pana Władysława Połczyńskiego pełnomocnika inwestora - Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, gm. Malechowo**” realizowanego na działce nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec gmina Malechowo orzekam

1. Realizację planowanego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, gm. Malechowo” realizowanego na działce nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec gmina Malechowo.
2. Wskazać warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska gruntowo – wodnego oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - a. Prace rozbiórkowe oraz budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-20⁰⁰.
 - b. Miejsce postojowe sprzętu oraz magazynowania materiałów budowlanych i odpadów wytwarzanych na etapie realizacji inwestycji należy uszczelnić, np. poprzez zastosowanie geomembranę zabezpieczającej przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.
 - c. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, poprzez ich zakrycie, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami prawa.
 - d. Serwis oraz naprawy maszyn budowlanych prowadzić poza teren inwestycyjnym, w miejscach do tego przeznaczonych.
 - e. Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsięwzięcia, polegającą na sprawowaniu czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne są sprawne technicznie i spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska.
 - f. Prowadzić odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

- g. W przypadku skażenia gruntu należy przeprowadzić, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru.
- h. Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełnianie paliw na terenie budowy należy dokonywać tylko w miejscach do tego przystosowanych i wyposażonych w sorbenty do substancji ropopochodnych.
- i. Odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2025 r. Gmina Malechowo wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, gm. Malechowo” realizowanego na działce nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec gmina Malechowo orzekam.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o oświadczenie inwestora wraz z uzasadnieniem zostało złożone do akt sprawy. Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Malechowo) – oświadczenie inwestora wraz z uzasadnieniem zostało złożone do akt sprawy.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oświadczenie jest Wójt Gminy Malechowo.

Działka przeznaczona pod inwestycję usytuowana jest na obszarze objętym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Malechowo uchwałą Nr LVIII/476/2024 z dnia 28.04.2024r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj., Koszalińskiego z dnia 05.04.2024r., poz. 2008.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 79, tj.: „i § 3 ust.2 pkt 2, tj.: „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione § 2 ust.1 pkt. 40...*” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zawiadomieniem z dnia 16.05.2024 r. Wójt Gminy Malechowo działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o swoich uprawnieniach i możliwości



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawa ooś, dnia 16.05.2025 r. zwrócono się o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie pismem znak WST-K.4200.146.2025.AK z dnia 03.06.2025r wezwał do przedstawienia uzupełnień i wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, które zostały przekazane dnia 01.07.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie (opinia z dnia 27.05.2025 r., znak: N-ZNS.9022.1.17.2025), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (postanowienie z dnia 10.07.2025 r., znak: WST-K.4220.142.2025.AK.2) oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zarząd Zlewni w Koszalinie (opinia z dnia 11.06.2025., znak: SK.ZZŚ.4901.91.2025.IW), nie stwierdzili potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, gm. Malechowo” realizowanego na działce nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec gmina Malechowo, Wójt Gminy Malechowo zawiadomieniem z dnia 15.07.2025r. - działając na podstawie art. 10 i 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko, zawiadomił wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w powyższej sprawie. Jednocześnie został przedłużony termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do dnia 29.08.2025r. Pełnomocnik inwestora zapoznał się z materiałem. Pozostałe strony nie wniosły żadnych uwag ani żądań.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie znak: N-ZNS.9022.1.17.2025, postanowienia znak: WST-K.4220.146.2025.AK.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowy w Koszalinie oraz opinii znak: SK.ZZŚ.4901.91.2025.IW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, organ prowadzący postępowanie uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo, na dz. nr 334/1. Na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna o przepustowości $Q_{sr.d.} = 75m^3/$ dobę zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym znak: SZ.ZUZ.2.4210.409.202.Ech z dnia 09.12.2020r. wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie przewidziana jest do obsługi RLM wynoszącym 684.. Otoczona jest terenami rolniczymi (pola uprawne, łąki, pastwiska) i usytuowana jest poza obszarem zabudowanym. Istniejąca oczyszczalnia ścieków pracuje jako mechaniczno – biologiczna oparta na



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

procesach osadu czynnego niskoobciążonego prowadzona w rowie cyrkulacyjnym, na którą składają się: studzienka rozprężna z dopływem ścieków rurociągiem tłocznym i dopływem grawitacyjnym bezpośrednio do komory piaskownia, piaskownik pionowy, rów cyrkulacyjny, osadnik wtórny, studzienka kontrolno – pomiarowa z przelewem trójkątnym, przepompownia osadów i ścieków, rurociągi technologiczne.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest likwidacja ciągu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa systemu oczyszczania ścieków BIOCLERE®. Planowana inwestycja polegać ma na budowie i przebudowie niektórych elementów oraz późniejszej eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Planowana inwestycja służyć ma poprawie jakości oczyszczalni ścieków, uporządkowaniu gospodarki osadowej, uporządkowaniu kwestii odprowadzania ścieków oczyszczonych do środowiska. Projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków, po zrealizowaniu przedsięwzięcia będzie spełniać następujące warunki: wysoka sprawność oczyszczania, niskoobsługowa, zautomatyzowana, uwzględniająca zmienny napływ ścieków o zróżnicowanym składzie jakościowym.

Główne problemy techniczno - technologiczne oczyszczalni ścieków w Ostrowcu to:

- dla obecnych, jak i planowanych przepływów obecna technologia nie gwarantuje wymaganej jakości ścieków oczyszczonych;
- wyeksploatowany i niskoefektywny stopień mechaniczny posiada zbyt małą przepustowość w odniesieniu do przepływów notowanych w sezonie turystycznym oraz podczas występowania deszczu;
- istniejący system oczyszczania i sedymentacji osadu nie jest w stanie oczyścić w wymaganym stopniu aktualnej i docelowej ilości ścieków biologicznie oczyszczonych, co obecnie powoduje wynoszenie osadu z osadnika, wpływając negatywnie na stan jakości wód w odbiorniku;
- istniejący układ odbioru ścieków dowożonych nie zapewnia ich opomiarowania oraz możliwości blokady spustu ścieków mogących powodować zagrożenie pracy części biologicznej oczyszczalni;
- istniejące instalacje i urządzenia zamontowane w praktycznie wszystkich obiektach wymagają remontu lub wymiany m. in. Ze względu na ich stan techniczny, problemy eksploatacyjne oraz niską efektywność pracy.

W związku z powyższym niezbędne jest wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni poprzez zwiększenie przepustowości, która gwarantować będzie oczyszczanie ścieków na poziomie zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r, poz. 1311). Głównym zadaniem oczyszczalni ścieków w Ostrowcu jest oczyszczanie ścieków z terenowa wiejskich Ostrowca. Ilość ścieków obecnie dopływających wynosi ok. 50m³/ dobę. Ze względu na możliwość dodatkowego zwiększenia odprowadzania ścieków z miejscowości Kosierzewo oraz Białęcino, ilość i jakość ścieków surowych oraz niewystarczający stopień oczyszczania ścieków, problemy techniczne i technologiczne oraz ciągły i prognozowany rozwój miejscowości wiejskich, konieczna jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu po rozbudowie wyniesie 1145 RLM przy czym napływ ścieków wyniesie $Q_{sr.d} = 99m^3/d$, $Q_{max.d} = 127m^3$, $Q_{max.h} = 13,2m^3/h$. Ścieki oczyszczone odprowadzane są i będą wylotem dn 250 do odbiornika, którym jest rów melioracyjny G-268/7, położonym na dz. nr 1 obręb ewidencyjny Białęcino, gm. Malechowo. Rzędna dna wylotu 24,52m n.p.m. Rów ten ma ujście do rzeki Grabowej w km 35+900 jej biegu. W czasie przepływu oczyszczonych ścieków przez rów część z nich ulega odparowaniu, część wsiąka do gruntu, a pozostała część wraz z wodami opadowymi i gruntowymi do rzeki Grabowej (w czasie i po intensywnych opadach deszczu). W celu analizy możliwości przejęcia przez rów ścieków oczyszczonych pochodzących z planowanej oczyszczalni ścieków przyjęto przepływ maksymalnosekundowy z obliczeń 0,0015m³/s



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

i przepustowość maksymalną rowu $3,39\text{m}^3/\text{s}$. Wartość dopływu do rowu stanowi ok. 0,045%. Wartość ta praktycznie nie wpływa na zdolność przejścia wód opadowych. Spływ oczyszczonych ścieków do rowu jest nieznaczny w porównaniu do jego przepustowości przy warunku $127\text{m}^3/\text{d}$ ($0,0015\text{m}^3/\text{s}$).

Działka nr 334/1 na której ma być przeprowadzona przebudowa oczyszczalni ma 0,4452ha powierzchni całkowitej. Teren inwestycyjny jest użytkowany zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez Radę Gminy Malechowo uchwałą Nr LVIII/476/2024 z dnia 28.03.2024 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05.04.2024r., poz. 2008-teren oznaczony symbolem „1IKO” – teren oczyszczalni ścieków. Teren oczyszczalni zabudowany jest obecnie istniejącą komunalną oczyszczalnią ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Bilans powierzchni projektowanego systemu oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:

- powierzchnia zabudowy projektowanej oczyszczalni ścieków = $776,50\text{m}^2 = 17,44\%$
- powierzchnia utwardzona projektowanych poletok na skratki = $301,50\text{m}^2 = 6,77\%$
- powierzchnia utwardzona ciągu pieszego – jezdni = $983,50\text{m}^2 = 22,09\%$
- powierzchnia zabudowy istniejącej = $102\text{m}^2 = 2,29\%$
- powierzchnia biologicznie czynna = $3349,62\text{m}^2 = 75,24\%$

Zagospodarowanie terenu nie wymaga wydzielenia wewnętrznego układu komunikacyjnego w postaci dojazdów i dojazdów z uwagi na istniejącą już infrastrukturę. Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne zachowane będą jako istniejące. Zaplanowane jest wyniesienie terenu od poziomu terenu istniejącego przy zespole oczyszczalni ścieków z 71,40m n.p.m. do 72,90m n.p.m. jako obsypanie ziemią, które ma na celu ujednolicenie rzędnych istniejących obiektów technologicznych. Dotychczasowa rzeźba terenu zostanie zachowana, podniesienie terenu będzie miało miejsce tylko przy montażu urządzeń technologicznych. Obsypanie urządzeń spowoduje podniesienie terenu o 1,5m w obrębie linii technologicznej wynoszącej ok. 15m ze spadkiem 1,5m.

W ramach przebudowy systemu oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, zaprojektowano nowoczesny BIOCLERE®. Dla uzyskania wymaganego efektu oczyszczenia ścieków surowych przyjęto mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu urządzeń oczyszczających: OW – osadnik wstępny (2 ciągi równoległe); ZB1 – złożo biologiczne typ BIOCLERE B500 (2 ciągi równoległe); ZB2 – złożo biologiczne typ BIOCLERE B210 (2 ciągi równoległe); KS – komora sedymentacyjna (osadnik wtórny) (2 ciągi równoległe); KP- punkt pomiaru przepływu ścieków.

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczanie ścieków (wartość BZT_5 spada o ok. 30%). Do projektowania przyjęto założenie, że część retencyjna osadnika ma zapewnić min. półtoragodzinny czas zatrzymania ścieków podczas ich maksymalnego godzinowego napływu, zaś część osadowa ma zapewnić czas fermentacji osadów wynoszący > 90dni. W pierwszych dwóch komorach osadnika następuje retencja ścieków surowych w wymaganym okresie czasowym. Trzecia komora osadnika może być trwale wyłączona z eksploatacji jeżeli ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie znacznie mniejsza niż zakłada się w projekcie. W czwartej komorze znajduje się sito kosztowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń płynących do dalszej części ciągu technologicznego. W części osadowej pierwszej komory zamontowany jest gęstościowy czujnik osadu informujący obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory magazynujące osad wyposażone są również w króćce ssawne do ciśnieniowego opróżniania zbiornika z osadów dennych. Zakłada się, że osady będą cyklicznie wywożone do zagospodarowania na większej oczyszczalni (oczyszczalnia gminna w Kusicach) lub do zagospodarowania rolniczego (osad przefermentowany, w przypadku późniejszej rozbudowy oczyszczalni).

Oczyszczalnie BIOCLERE® wykorzystują do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

pompowania w studzienie dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez pompę zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozprowadzane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki HUFO® z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczenia zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złożo i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek wypełnienia. Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność działania złoża. Przesączone przez złożo ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedimentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany za pomocą małej pompy zatapialnej do osadnika wstępnego. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Pierwsze złożo biologiczne przyjmuje bardzo duży ładunek zanieczyszczeń w związku z czym błona biologiczna jest charakterystyczna dla złóż wysoko obciążonych (zazwyczaj przerośnięta, koloru szarego). Dopiero drugie złożo biologiczne stwarza warunki do rozwoju bakterii nitryfikacyjnych (błona biologiczna jest wówczas koloru brązowego) zapewniających wysoki stopień oczyszczania ścieków. Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzącego z obumarłej błony biologicznej od ścieków odpływających z oczyszczalni do środowiska. Uzyskuje się to poprzez zapewnienie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbiór ścieków oczyszczonych za pomocą odpowiedniego orurowania. Rozwiązania z zakresu automatyki oczyszczalni dają możliwość podłączenia urządzeń do pomiaru ilości oczyszczanych i odprowadzanych ścieków. W zależności od indywidualnych uwarunkowań dla danej aplikacji można zastosować metody bezpośrednie z wykorzystaniem przepływomierza elektromagnetycznego lub zestawów pomiarowych w oparciu o sondę ultradźwiękową z korytem pomiarowym (lub elementem spiętrającym) oraz z elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytów.

Etap realizacji inwestycji związany będzie z emisją do powietrza gazów i pyłów pochodzących ze spalania paliw płynnych w silnikach maszyn i urządzeń stosowanych na placu robót oraz dowożących sprzęt, materiały i pracowników na plac robót. Emisje te będą niewielkie, niezorganizowane, tj. silnie rozproszone czasowo i przestrzennie, a ich skala niewielka i trudno policzalna. Emisje te należą do przemijających po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Ze względu na charakter robót możliwy jest chwilowy wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, a dodatkowo można je znacznie ograniczyć, poprzez zraszanie podczas prowadzenia prac zmiennych w okresie bezdeszczowym powierzchni terenu wodą w celu ograniczenia pylenia. Zastosowane maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe będą charakteryzować się dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588). Mając na uwadze cały okres budowy i skalę przedsięwzięcia, można stwierdzić, że emisja substancji do powietrza będzie marginalnie mała, odwracalna i w dodatku całkowicie ustępująca po zakończeniu robót.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji będzie związany z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to tlenki azotu, wśród których dominuje dwutlenek azotu powstający podczas spalania paliw w silnikach, tlenek węgla, węglowodory. Przewiduje się, że emisja zanieczyszczeń do powietrza w fazie funkcjonowania inwestycji nie zmieni się istotnie w stosunku do stanu obecnego. Infrastruktura i urządzenia na oczyszczalni zasilane będą głównie silnikami elektrycznymi nie powodującymi lokalnych emisji do atmosfery. Podstawowe emisje gazowe, jakie powstawać będą podczas procesu tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków, a także przetwarzania osadów ściekowych w instalacji, są dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azot, amoniak, siarkowodor. Ponadto w trakcie rozkładu substancji znajdujących się w ściekach, powstaje około setki substancji występujących w śladowych ilościach. Biorąc pod uwagę oddalenie oczyszczalni w Ostrowcu od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, należy



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

przyjąć, iż jej eksploatacja i oczyszczanie w niej ścieków, nie spowoduje przekraczania dopuszczalnych poziomów stężenia substancji szkodliwych w powietrzu atmosferycznym. Także emisja odorów nie powinny powodować uciążliwości dla okolicznej ludności z uwagi na hermetyczność wszystkich zespołów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków. Emisje bakteriologiczne z oczyszczalni ścieków dotyczą przede wszystkim wprowadzania do powietrza atmosferycznego w formie bioaerozoli następujących organizmów: bakterii gronkowców mannitolododatnich, bakterii gronkowców mannitolujemnych, bakterii pseudomonas fluorescens, bakterii z grupy coli, grzybów mikroskopowych (pleśni). Jednakże niewielki rozmiar i stosunkowo niedużą przepustowość oczyszczalni w Ostrowcu wraz z jej oddaleniem od najbliższej zabudowy mieszkaniowej sprawiają, iż obiekt ten po przyjęciu planowanej ilości ścieków wynoszącej ok. 100m³/dobę, nie wpłynie istotnie na zwiększenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Ponadto w fazie eksploatacji zostaną zastosowane różne rozwiązania chroniące środowisko, które mają na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na powietrze: oczyszczanie będzie odbywać się w systemie zamkniętym, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza i ograniczy uciążliwości zapachowe – reaktory i komora stabilizacji osadu będą zakryte, a pompownia ścieków surowych z kratą koszową będzie miała przykrycie żelbetowe; zastosowanie filtra węglowego do neutralizacji uciążliwości zapachowych w przepompowni ścieków z kratą koszową; gromadzenie w kontenerze i wywóz poza teren oczyszczalni z higienizowanych osadów ściekowych. Hałas oraz vibracje na etapie realizacji przedsięwzięcia pochodzą będą ze stosowanych maszyn, urządzeń oraz środków transportu. Użytkowanie tego sprzętu i prowadzenie prac odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej (godz. 6:00-22:00), co wpisano jako warunek w niniejszej decyzji. Oddziaływania będą miały wyłącznie charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny, ograniczony do terenu budowy, będą okresowe i przemijające. W etapie użytkowania i eksploatacji oczyszczalni w Ostrowcu, emisja hałasu akustycznego do środowiska dotyczyć będzie przede wszystkim następujących urządzeń i procesów: pracy systemu pompowego o zainstalowanej mocy akustycznej wynoszącej max. 73 dB(A); hałasu powstającego podczas rozładunku wozów asenizacyjnych przywożących ścieki do komory zrzutowej na oczyszczalni (podczas tej czynności powstaje hałas mocy 82dB(A)). W związku z oddaleniem najbliższej położonej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej o ok. 1100m, nie zachodzi ryzyko przekroczenia na jej terenie dopuszczalnych poziomów hałasu akustycznego. Planowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia. W trakcie eksploatacji planowany poziom hałasu, generowany przez użytkowników obiektu, dla przedmiotowej inwestycji nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady zaliczane głównie do odpadów budowlanych i opakowaniowych (fragmenty betonu i gruzu, opakowania papierowe, złom) oraz odpady o charakterze typowo komunalnym. Na etapie budowy mogą powstać, zarówno odpady niebezpieczne jak i odpady inne niż niebezpieczne związane z pracami wykonywanymi przy realizacji budowy, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca, tj. wykonawca robót budowlanych. Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady (w tym również niebezpieczne) należy przekazywać firmom posiadającym stosowne uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania. Każdy rodzaj odpadów, w tym niebezpiecznych, powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie w sposób minimalizujący możliwość ich przedostania się do środowiska. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Oczyszczalnia ścieków jest i będzie zaopatrywana w wodę z wodociągu gminnego. Wody opadowe będą odprowadzane na nieutwardzony teren działki inwestora. Podczas realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji powstawać będą odpady. W trakcie eksploatacji powstawać będą następujące odpady skratki, uwodniony osad. Na terenie przedsięwzięcia prowadzona będzie



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

gospodarka odpadami zgodna z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Powstałe odpady w trakcie budowy będą przekazywane firmom posiadającym stosowne uprawnienia do ich zagospodarowania lub odzysku. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na terenie budowy będzie wytwórca, wykonawca robót budowlanych. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego niniejszą decyzją zobowiązano inwestora do uszczelnienia miejsc postojowych sprzętu oraz magazynowania materiałów budowlanych i odpadów wytwarzanych na etapie realizacji inwestycji oraz prowadzenia serwisu oraz napraw maszyn budowlanych poza terenem inwestycyjnym, w miejscach do tego przeznaczonych. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji rozlewów olejowych. Ewentualne rozlewy olejowe spowodowane awarią sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu będą natychmiast usuwane. W przypadku awarii, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu należy postępować, zgodnie z art. 11 Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Z uwagi na dużą część terenu biologicznie czynnego wynoszącego ok. 76% wody opadowe będą odprowadzane na teren zielony. Brak rozbudowanej infrastruktury technicznej w postaci terenów utwardzonych znacząco ułatwia odprowadzanie wód opadowych na teren zielony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Reknica o kodzie RW600015465899. Jest to naturalna część wód dla której nie został określony stan ekologiczny i stan chemiczny, oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Grabowa od Wielinki do dopływu z polderu Rusko – Darłowo I a oznaczonej kodem RW60001646895. Jest to naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i stanem poniżej dobrego. Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GWZP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, oraz w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia zagrożenia nieosiągnięciem celu środowiskowego zawartego w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu zmniejszy emisję ze ścieków do środowiska i ograniczy ich dopływ do wód powierzchniowych. Odprowadzane ścieki do odbiornika I rzędu, rowu będą spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 15 lipca 2019r., poz. 1311). Planowana do zastosowania technologia oczyszczania ścieków polepszy jakość wód płynących, odbiornika II rzędu, rzeki Grabowej.

Teren przeznaczony pod projektowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionych w Ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 147 z późn. zm.), takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Inwestycję planuje się zrealizować na działkach zabudowanych, wykorzystywanych obecnie jako komunalna oczyszczalnia ścieków dla m. Ostrowiec. W trakcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji, napotkano wyłącznie roślinność o charakterze ruderalnym tj: mniszek pospolity, podbiał pospolity, ostrożeń polny. Skrzyp polny, pokrzywa zwyczajna. W obszarze planowanych przekształceń terenu oraz ich najbliższym otoczeniu, brak jest jakiegokolwiek roślinności drzewiastej, co oznacza, że inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub usuwania krzewów. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409), grzybów objętych ochroną w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408), ani siedlisk przyrodniczych Natura 2000 chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713). Na działce nie znaleziono śladów siedlisk zwierząt. Nie odnotowano obecności ssaków chronionych oraz zwierzyny dzikiej. W zadrzewieniu i zakrzewieniu terenu na pewno schronienie znajdują drobne ptaki śpiewające. W ramach inwestycji planowane są nasadzenia, które mogą przyczynić się do pojawienia się w przyszłości nowych gatunków par lęgowych ptaków. Teren inwestycji nie ma wyjątkowych walorów, które byłyby chętnie wykorzystywane przez zwierzęta.

Teren oczyszczalni ścieków jest wydzieloną infrastrukturą z trwałym ogrodzeniem. Jednak jako warunek w niniejszej decyzji zostało wpisane, iż należy zabezpieczyć w trakcie prac budowlanych miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, poprzez zakrycie, prowadzenie regularnych przeglądów ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt bezzwłocznego ich odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce, po za teren inwestycji. Wprowadzenie planowanej zabudowy (zespołu oczyszczalni ścieków), nie spowoduje spadku bioróżnorodności biologicznej i nie stworzy zagrożenia dla gatunków dziko występujących zwierząt, co mogłoby skutkować opuszczaniem przez gatunki swoich terytoriów, utraty miejsc żerowania i schronienia, nieumyślnego wprowadzania gatunków obcych. Obszary sąsiadujące z planowanym przedsięwzięciem to obszary zagospodarowane przez człowieka z przeciętną różnorodnością gatunków roślin i zwierząt. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zmieni szaty roślinnej i warunków bytowania drobnych ssaków, płazów i gadów oraz bezkręgowców. Utrzymanie pasa istniejącego zadrzewienia będzie działaniem pożądanym i korzystnym dla zachowania integralności terenów sąsiednich. Zabiegi pielęgnacyjne i nowe nasadzenia wykonywane będą na bazie gatunków związanych z rodzimą florą i nie spowodują rozprzestrzeniania się gatunków obcych i konkurencyjnych dla roślinności istniejącej. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty walorów krajobrazowych terenów przyległych do obszaru inwestycji.

W obrębie terenu inwestycyjnego nie były i nie są wykonywane oraz planowane roboty budowlane i inwestycje mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości skumulowanego oddziaływania projektowanej oczyszczalni ścieków z innymi przedsięwzięciami.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem działalności będą zamykać się w granicach terenu. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także wielkość emisji przy eksploatacji przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi w kontekście transgranicznym. Wpływ przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny.

W związku z powyższym, mając na uwadze stanowisko organów, informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia oraz kierując się skalą i usytuowaniem przedsięwzięcia stwierdzono, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania były na każdym etapie powiadamiane o każdej czynności organu. Ponadto zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 15.07.2025r. organ zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Strony postępowania miały możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie oraz wypowiedzenia się przed wydaniem



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

rozstrzygnięcia. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wniesiono żadnych uwag i wniosków dotyczących prowadzonego postępowania.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji na: Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



URZĄD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urząd@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Otrzymują:

1. Gmina Malechowo
2. Pan Wiesław Połczyński – pełnomocnik inwestora
3. Strony postępowania według załącznika w sprawie
4. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie (dot. Postanowienia z dnia 11.07.2025r. znak: WST-K.4220.146.2025.AK.2)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie (dot. opinii z dnia 04.06.2025r. znak: SK.ZZŚ.4901.91.2025.IW)
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sławnie (dot. opinii z dnia 27.05.2025r. znak: N-ZNS.9022.1.17.2025)



Załącznik do decyzji Wójta Gminy Malechowo nr RIGP.I.6220.2.2025 z dnia 30 lipca 2025r. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja polega na przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Ostrowiec, gm. Malechowo na dz. Nr 334/1 obręb ewidencyjny Ostrowiec. W ramach przebudowy systemu oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, zaprojektowano nowoczesny system oczyszczania ścieków Bioclere®. Obecnie oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym znak: S.ZUZ.2.4210.409.2020.Ech z dnia 09.12.2020r. wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie przewidziana jest do obsługi RLM = 684, a wartość projektowa, docelowa wynosi RLM = 1145.

Zaprojektowana oczyszczalnia spełnia wymagania:

- Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej Podczas testowania urządzenia poddawano różnym sytuacjom ekstremalnym, jak dobowe wyłączenia zasilania, kilkudniowe przeciążenia oraz niedociążenia oczyszczalni itp. W efekcie produkt uzyskał honorowaną na terenie całej Unii Europejskiej – Europejską Ocenę Techniczną (ETA – 18/0753), dopuszczającą wprowadzenie do obrotu oczyszczalni Bioclere® jako urządzeń typowych.
- Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z laminatu poliestrowo – szklanego, a elementy stalowe wyposażenia ze stali nierdzewnej AISI304L. Dzięki temu nawet po wielu latach eksploatacji oczyszczalnia nadal spełnia wysokie normy wytrzymałościowe i elastyczne.
- Sterowanie urządzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocą sterownika mikroprocesorowego (np. Siemens Simatic) z wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy poszczególnych urządzeń. Umożliwia to transfer danych oraz sterowanie zdalne oczyszczalnią poprzez wszelkie protokoły komunikacyjne (np. Profibus, Profinet, Modbus itp.)
- Urządzeniami elektroenergetycznymi są układy pompowe zatapialne oraz wentylator promieniowy. Zużycie energii liczone na 1m³ oczyszczanych ścieków jest zatem zazwyczaj dwukrotnie niższe niż w oczyszczalniach używających dmuchaw do napowietrzania ścieków.
- Awaryjna, nawet kilkudniowa przerwa techniczna w pracy urządzeń nie powoduje żadnych utrudnień w dalszym prowadzeniu procesu. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład technologii są dostępne w magazynie producenta, a ich wymiana może być przeprowadzona przez standardowo przeszkolona załogę.

Działka Nr 334/1 w m. Ostrowiec na której znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków usytuowana jest poza obszarem zabudowanym i otoczona jest wyłącznie otwartymi terenami o charakterze rolniczym.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.