

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
Wały Chrobrego 4
tel: 91 44 05 800

fax: 91 44 05 809
e-mail: wios@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
75-626 Koszalin
Władysława Andersa 34
tel: 94 31 57 100

fax: 94 31 57 109
e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 121/2025

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.71.2025.MMJ
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o <i>Inspekcji Ochrony Środowiska</i> (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Gmina Malechowo - Oczyszczalnia ścieków Ostrowiec, działka nr 334/1, obręb Ostrowiec, 76-142 Malechowo, Gmina Malechowo (wiejska), Powiat sławieński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków Instalacje: 1 (160) par.3 ust.1 pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Adres kontrolowanej działalności	działka nr 334/1, obręb Ostrowiec, 76-142 Malechowo, Gmina Malechowo (wiejska), Powiat sławieński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Jarotek, Wójt Gminy Malechowo
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330920920
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	Uchwała Nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Malechowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 136)
Telefon/ fax.	94 3140560,61,68 943184305
Adres strony internetowej: email	www.malechowo.pl urząd@malechowo.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Stanowisko Krzysztof Jarotek Wójt

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Maciej Stanisławski Emilia Górniak	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej
--	--	---

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Malechowo
Adres do korespondencji	Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, Gmina Malechowo (wiejska), Powiat sławieński
Regon	330920920
Rejestracja	Uchwała Nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Malechowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 136, z późn. zm.)
Telefon/ fax.	094 318 42 13

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	30-06-2025
Data zakończenia kontroli	16-12-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	31-07-2020
Okres objęty kontrolą	28.12.2020 r. - 30.11.2025 r. (cel 30) 01.01.2024 r. - 30.11.2025 r. (cel 12)
Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	Nie dotyczy
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Magdalena Majchrzak	Główny specjalista	16026
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Ada Gałęcka	Analityk CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie	35/2024
	Iwo Meronk	Referendarz	111/2025
Osoby uczestniczące w kontroli	1. Paulina Kopeć - pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, posiadająca legitymację służbową nr 1/25, 2. Małgorzata Pazdecka, pracownik CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie, posiadająca legitymację służbową nr 37/2024, 3. Anna Wilczak, pracownik CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie, posiadająca legitymację służbową nr 41/2024.		

1. Ustalenia kontroli

W dniu 30.06.2025 r. wszczęto planową kontrolę Gminy Malechowo, eksploatatora oczyszczalni ścieków w Ostrowcu. Kontrola Gminy nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo*

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) w związku z tym nie ma wymogu zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stałych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych - legitymacji służbowej Nr 16026 oraz legitymacji służbowej Nr 1/25, które przed podjęciem czynności kontrolnych zostały okazane Panu Krzysztofowi Jarotek - Wójtowi Gminy Malechowo.

Przed podjęciem czynności kontrolnych Pan Krzysztof Jarotek został pouczony o prawach i obowiązkach kontrolowanego (**załącznik nr 1**) oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych (**załącznik nr 2**).

Do reprezentowania Gminy Malechowo został upoważniony Pan Maciej Stanisławski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Do udzielania informacji podczas kontroli Gminy Malechowo zostali upoważnieni:

- Pani Emilia Górniak,
- Pan Ireneusz Żurowski.

Upoważnienia: Nr 077.43.2025 z dnia 30.06.2025 r., Nr 077.44.2025 z dnia 30.06.2025 r., Nr 077.45.2025 z dnia 30.06.2025 r. stanowią **załącznik nr 3** do protokołu kontroli.

Kontrola oczyszczalni ścieków w Ostrowcu została przeprowadzona celem sprawdzenia przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Podczas kontroli, w dobie 30.06.-01.07.2025 r., na oczyszczalni w Ostrowcu, została pobrana przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, próbka ścieków oczyszczonych do badań laboratoryjnych.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie/zakładzie

Gmina Malechowo posiada osobowość prawną. Zgodnie z informacjami zawartymi w Bazie Internetowej Regon (GUS) przeważająca działalność gminy jest określona kodem PKD 8411Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

W myśl art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), organami gminy są: rada gminy – jako organ stanowiący i kontrolny oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako organ wykonawczy.

Wydruk z GUS stanowi **załącznik nr 4**.

Przedmiotem kontroli jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ostrowiec, gmina Malechowo. Kontrolowana oczyszczalnia ścieków położona jest w odległości ok. 2 km, w kierunku południowym od wsi Ostrowiec, na działce nr 334/1, obręb Ostrowiec. Właścicielem działki i oczyszczalni ścieków jest Gmina Malechowo. Kontrolowana Gmina jest jednocześnie eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowcu.

Oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki bytowe z istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu miejscowości Ostrowiec. Miejscowość Ostrowiec jest skanalizowana w około 97%. Całość kanalizacji składa się z sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni lokalnych i przepompowni głównej, z której ścieki pompowane są na przedmiotową oczyszczalnię ścieków. Nie przewiduje się przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalnię w Ostrowcu.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są za pośrednictwem rurociągu grawitacyjnego o długości 1520 m zakończony wylotem, do odbiornika - rowu melioracyjnego G-268/7, na działce nr 125, obręb Białęcino, gmina Malechowo. Rów posiada ujście do rzeki Grabowej w km 35+900 jej biegu.

Gmina Malechowo posiada aktualnie decyzję wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Ostrowiec (684 RLM), gmina Malechowo, zlokalizowanej na działce 334/1, obręb Ostrowiec, do rowu w działce nr 125, obręb Białęcino, gmina Malechowo; poprzez rurociąg grawitacyjny o długości 1520 m zakończony wylotem o dn 600.

Decyzja stała się ostateczna dnia 28.12.2020 r.. Pozwolenia wodnoprawnego udzielono do dnia 08.12.2030 r. Jednocześnie w ww. decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, stwierdził wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Starosty Sławieńskiego Nr 317/12, z dnia 5 grudnia 2012 r., znak RS.6341.37.2012.I.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh stanowi załącznik nr 5.

W trakcie kontroli Gmina Malechowo okazała dokument pod nazwą „*OPERAT WODNOPRAWNY Odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi (rów melioracyjny) dz. nr 125 obr. Białęcino z oczyszczalni ścieków dz. nr 334/1 obr. Ostrowiec, gm. Malechowo*”, opracowany w październiku 2020 r., przez mgr inż. Grzegorza Łajeczko. Do ww. operatu wodnoprawnego załączono dokument pod nazwą „*UZUPEŁNIENIE DO OPERATU WODNOPRAWNEGO w zakresie informacji o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych z wiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 334/1 obręb 0017 Ostrowiec w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo*”, z listopada 2021 r., opracowany przez mgr inż. Wiesława Połczyńskiego oraz dr inż. Rafała Schmidta. Ww. uzupełnienie do operatu wodnoprawnego zostało złożone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie w dniu 10.01.2022 r. Operat wodnoprawny dla oczyszczalni w Ostrowcu z października 2020 r. wraz z Uzupełnieniem z listopada 2021 r., stanowi załącznik nr 6.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji ustalono, że do oczyszczalni ścieków w Ostrowcu dopływają ścieki surowe tylko z miejscowości Ostrowiec. Protokół przyjęcia informacji przedstawiono w załączniku nr 7.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

W dniu 30.06.2025 r., przeprowadzono wizję lokalną oczyszczalni ścieków w Ostrowcu. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 30.06.2025 r. stanowi załącznik nr 8.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono widocznych zakłóceń pracy instalacji do oczyszczania ścieków. Teren oczyszczalni został wyгородzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. W centralnej części działki 334/1 znajduje się rów cyrkulacyjny z wyspą i pomostami technologicznymi. Z reaktora cyrkulacyjnego ścieki przepływały do prostokątnego kieszeniowego osadnika wtórnego znajdującego się na wyspie rowu cyrkulacyjnego. Ścieki w osadniku wtórnym po przelewie pilastym bez zastrzeżeń. Ścieki oczyszczone po osadniku wtórnym przepływały do studni kontrolno-pomiarowej ścieków oczyszczonych były barwy jasnożółte, z niewielką ilością widocznej zawiesiny. Podczas oględzin, tj. w dniu 30.06.2025 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu nie występowały uciążliwości zapachowe.

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej ustalono, że na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się następujące obiekty i urządzenia:

- studzienka rozprężna DN 1200 mm z dopływem ścieków surowych i odpływem grawitacyjnym bezpośrednio do rowu cyrkulacyjnego,
- dwuczęściowy rów cyrkulacyjny, którego główna część – komora nityfikacji, posiada objętość czynną 138,2 m³ i połączona została z mniejszą częścią zaadoptowaną po komorze denityfikacji o objętości czynnej 55 m³ (mały rów cyrkulacyjny stanowi jedynie rozszerzenie głównego rowu cyrkulacyjnego),
- osadnik wtórny poziomy o objętości czynnej 13,7 m³,
- studzienka kontrolno-pomiarowa,
- przepompownia osadu,
- zbiornik odpadu o kodzie 19 08 99 z punktem poboru osadu o kodzie 19 08 99.

W operacie wodnoprawnym z listopada 2021 r., przed zmianą, na terenie oczyszczalni zlokalizowane były poletka osadowe w ilości 10 szt. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu stwierdzono, że aktualnie zostały zlikwidowane, a miejsce po nich uprzątnięte. W dniu oględzin 30.06.2025 r. miejsce, gdzie dawniej znajdowały się poletka osadowe na oczyszczalni w Ostrowcu, było porośnięte trawą, nie stwierdzono magazynowania żadnych odpadów w tej lokalizacji.

Z informacji zawartych w punkcie 4. i punkcie 11. Operatu wodnoprawnego z października 2020 r. oraz w uzasadnieniu do decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, wynika że ścieki surowe na teren oczyszczalni są przepompowywane z czterech przepompowni lokalnych i dalej do przepompowni głównej. Wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków odbywa się w koszokratach znajdujących się w przepompowniach na terenie wsi. Skratki są gromadzone w pojemnikach na terenie przepompowni, a następnie są przewożone na wydzielone poletko osadowe przedmiotowej oczyszczalni ścieków, gdzie są dezynfekowane wapnem, a po zgromadzeniu odpowiedniej ilości są przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Przedmiotem przedłożonego w toku kontroli „*UZUPEŁNIENIA DO OPERATU WODNOPRAWNEGO w zakresie informacji o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych z wiejskiej*

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 334/1 obręb 0017 Ostrowiec w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo", z listopada 2021 r., jest wyłącznie zmiana gospodarki osadowej na terenie przedmiotowej oczyszczalni. W punkcie 5. Uzupełnienia do Operatu wodnoprawnego z listopada 2021 r., zatytułowanym *Odpady powstające na Oczyszczalni Ścieków w związku z jej eksploatacją*, nie zawarto dodatkowo informacji o odpadach o kodzie 19 08 01 – skratki. Zatem należy uznać, że w procesie oczyszczania ścieków w instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu nie nastąpiły zmiany w zakresie wytwarzania odpadów o kodzie 19 08 01.

Z informacji ustnej udzielonej przez upoważnionych Przedstawicieli Gminy w toku oględzin, wynikało, że skratki powstające w procesie oczyszczania ścieków dopływających z Ostrowca do kontrolowanej oczyszczalni, wytwarzane i magazynowane są w pojemnikach na terenie przepompowni ścieków w miejscowości Ostrowiec. W związku z powyższym w dniu 30.06.2025 r. dokonano również wizji lokalnej terenu przepompowni ścieków w Ostrowcu. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 30.06.2025 r. została przedstawiona załącznik nr 8. Podczas oględzin przepompowni w Ostrowcu stwierdzono, że:

- na ogrodzonym terenie przepompowni znajdowały się 3 nieoznakowane pojemniki na odpady, z czego jeden z nich był wypełniony odpadami o charakterze wskazującym na odpad o kodzie 19 08 05 – skratki, dwa pojemniki były puste; pojemniki na odpady posiadały pokrywy;
- w studni przepompowni przepływały ścieki surowe.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy, ustalono, że cyt. „*Odpady o kodzie 19 08 01 skratki wytwarzane są na przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 409/43 obręb ewidencyjny Ostrowiec. Na samej oczyszczalni nie są wytwarzane odpady.*” oraz cyt. „*Opad o kodzie 19 08 01 wytwarzany jest na przepompowni ścieków w Ostrowcu. Odpad ten pakowany jest do szczelnych pojemników, przesypywany wapnem. Następnie transportowany był w 2024 r. na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu. Od listopada 2024 roku odpady z przepompowni transportowane są na oczyszczalnię w Kusicach do specjalnie przeznaczonego szczelnego kontenera.*”

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu zaprzestano wytwarzania odpadu o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Z przedłożonego przez Gminę Uzupełnienia do operatu wodnoprawnego z listopada 2021 r., wynika, że aktualnie osadom wytwarzanym w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu nadano kod odpadu 19 08 99 – inne niewymienione odpady. W punkcie 6. Uzupełnienia do operatu wodnoprawnego z listopada 2021 r. prawdopodobnie przez oczywistą omyłkę wpisano nazwę oczyszczalni w Karwicach. Nie wpływa to jednak na całokształt treści dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków Ostrowcu, w części osadowej obiektów, nie jest możliwe prowadzenia procesu fermentacji. Szczegóły gospodarki osadowej przedstawiono w Uzupełnienia do operatu wodnoprawnego z listopada 2021 r. przedstawionego w załączniku nr 6.

Ponadto w dniu 30.06.2025 r. zostały przeprowadzone oględziny wylotu ścieków za pośrednictwem którego były odprowadzane ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Ostrowcu, do rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 125, obręb Białęcino, gmina Malechowo. Wylot kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki do przedmiotowego rowu zlokalizowany został około 1500 m od terenu oczyszczalni. W dniu oględzin ścieki oczyszczone na wylocie oraz w rowie melioracyjnym były jasne, dość klarowne. Poziom ścieków w rowie nie przekraczał kilku centymetrów.

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 5. ww. Operatu wodnoprawnego sporządzonego dla oczyszczalni w Ostrowcu z października 2020 r., cyt. „*Oczyszczalnia ścieków nie jest wyposażona w system pomiarowy. Ilość ścieków surowych określa się na podstawie rejestrowanego zużycia wody u odbiorców, przyjmując 100% równoważnej produkcji ścieków*”. W warunkach decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, wpisano, cyt. „*Ilość ścieków surowych określa się na podstawie rejestrowanego zużycia wody u odbiorców*”.

• Gospodarka ściekowa

Zgodnie z warunkami decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, dopuszczalna ilość wprowadzanych do ziemi oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Ostrowcu do rowu w działce nr 125, obręb Białęcino, gmina Malechowo, wynosi:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- $Q_{\max.s} = 0,0016 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śrd}} = 52,7 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{dop.r}} = 19236 \text{ m}^3/\text{rok}$,

przy czym dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać: $\text{ChZT}_{\text{Cr}} - 125 \text{ mg/l}$, $\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg/l}$, zawiesiny ogólne – 35 mg/l oraz odczyn pH 6,5 – 8,5.

Zgodnie z warunkiem określonym w punkcie 6. decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, Gmina Malechowo została zobowiązana do wykonywania badań ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających z oczyszczalni w zakresie ww. wskaźników zanieczyszczeń, z następującą częstotliwością: liczba pobranych średniodobowych próbek ścieków powinna wynosić 4 próbki w okresie roku, a jeśli ścieki spełnią wymagane warunki – 2 próbki w roku następnym; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku ponownie 4 próbki. Próbkę ścieków pobierane powinny być w regularnych odstępach czasu w ciągu roku i stałe w tym samym miejscu.

Wskazane w decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, miejsce poboru: próbek ścieków surowych – studnia kanalizacyjna (wlot na oczyszczalnię), próbek ścieków oczyszczonych – studnia kontrolno-pomiarowa (na wlocie ścieków do rurociągu grawitacyjnego prowadzącego ścieki do rowu).

Celem sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie ilości i jakości ścieków, ocenie poddaje się pełne okresy biegu pozwolenia przyjmując początkową datę, od której decyzja stała się ostateczna.

W toku bieżącej kontroli ocenie poddano następujące pełne okresy biegu pozwolenia wodnoprawnego - decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh:

- I od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r.,
- II od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r.,
- III od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r.,
- IV od 28.12.2023 r. do 27.12.2024 r.

Gmina Malechowo okazała sprawozdania z badań ścieków surowych i oczyszczonych (wraz z protokołami z pobrań próbek ścieków) dla próbek pobranych na oczyszczalni w Ostrowcu, w okresie objętym kontrolą, tj. od 28.12.2020 r. do 30.11.2025 r. Ww. sprawozdania z badań ścieków wraz z protokołami z poboru próbek ścieków przedstawiono w **załączniku nr 9**.

W I okresie oceny od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r. Gmina Malechowo wykonała 5 badań laboratoryjnych próbek ścieków surowych i oczyszczonych pobranych w dobach: 07-08.01.2021 r., 01-02.03.2021 r., 10-11.06.2021 r., 02-03.09.2021 r., 02-03.12.2021 r.

Gmina Malechowo nie okazała protokołów z poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych do badań laboratoryjnych w I okresie oceny, tj. od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r. Gminy Malechowo

W toku kontroli przedłożono pismo spółki J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 180, 81-571 Gdynia, z dnia 07 lipca 2025 r., wykonującej badania ścieków pobieranych m.in. na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu w 2021 r. Pismo stanowiło odpowiedź na zapytanie Gminy Malechowo o ww. protokoły pobierania próbek ścieków. Spółka J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., pismem z dnia 07 lipca 2025 r. poinformowała o utracie dokumentacji archiwalnej, w tym protokołów pobierania próbek ścieków na oczyszczalni w Ostrowcu w 2021 r., cyt. „[...] część dokumentacji uległa zniszczeniu na skutek działania siły wyższej (zalenie). Pismo spółki J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., z dnia 07 lipca 2025 r. stanowi **załącznik nr 10**.

Analiza sprawozdań z badań ścieków surowych i oczyszczonych w I okresie oceny od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r., wykazała, że badaniom poddano średniodobowe próbki ścieków i w opisie próbki wskazano: „proporcjonalne do przepływu”. Wyjątek stanowi próbka ścieków surowych pobrana w dobie 02-03.09.2021 r. i próbka ścieków oczyszczonych pobrana w dobie 02-03.09.2021 r., gdzie w opisie próbki wpisano odpowiednio: „ścieki średniodobowe surowe” i „ścieki średniodobowe oczyszczone”.

Miejsca poboru próbek ścieków do badań laboratoryjnych były zgodne z warunkami pozwolenia wodnoprawnego, tj. surowych – studnia kanalizacyjna (wlot na oczyszczalnię), próbek ścieków oczyszczonych – studnia kontrolno-pomiarowa (na wlocie ścieków do rurociągu grawitacyjnego prowadzącego ścieki do rowu).

W wyniku analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Ostrowcu stwierdzono, że I okresie oceny od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r. nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, określone w pozwoleniu wodnoprawnym - decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh. Odczyn mieścił się w wymaganym zakresie. Do analiz laboratoryjnych pobrano wymaganą ilość próbek ścieków.

W II okresie oceny od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r. Gmina Malechowo wykonała 3 badania (przy dwóch wymaganych) próbek ścieków surowych i oczyszczonych pobranych w dobach: 24-25.04.2022 r., 21-22.07.2022 r., 29-30.09.2022 r.

Miejsca pobierania próbek ścieków surowych i oczyszczonych do badań laboratoryjnych były zgodne z warunkami decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh.

Z okazanych sprawozdań i protokołów pobrań próbek z badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu wykonanych w II okresie oceny od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r. wynika, że analizie laboratoryjnej poddano średniodobowe próbki ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych za pomocą automatycznego próbnika, proporcjonalnie do przepływu.

W wyniku analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych pobranych w okresie od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r., stwierdzono, że w próbce ścieków oczyszczonych pobranej w dobie 24-25.04.2022 r. wystąpiło przekroczenie:

- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń BZT₅ o 75 mg/l,
- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń ChZT_{Cr} o 144 mg/l,
- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń zawiesiny ogólne o 23 mg/l,

co stanowi naruszenie warunków określonych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh. W pozostałych próbkach ścieków oczyszczonych stężenia wskaźników zanieczyszczeń, nie przekroczyły wartości dopuszczalnych określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości parametru pH w okresie od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r., mieściły się w zakresie 6,5 – 8,5.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, wprowadzane do wód lub do ziemi, spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1) liczba pobranych w okresie roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających, określonych wskaźnikami BZT₅, ChZT, i zawiesiny ogólnej, nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek ścieków bytowych oraz ścieków komunalnych, które mogą nie spełniać wymaganych warunków, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

2) próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających większych niż: o 100% dla BZT₅ i ChZT oraz o 150% dla zawiesiny ogólnej.

Odnosząc się do wyników pomiarów wykonanych przez Gminę w okresie oceny od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r., należy stwierdzić, że w powyższym okresie ścieki nie spełniały wymagań w zakresie wskaźników: zawiesiny ogólne, BZT₅ i ChZT_{Cr} w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

W III okresie oceny od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r. Gmina Malechowo wykonała 4 badania próbek ścieków surowych i oczyszczonych pobranych w dobach: 09-10.03.2023 r., 14-15.06.2023 r., 19-20.09.2023 r., 16-17.11.2023 r.

Próbki ścieków z doby 09-10.03.2023 r., 14-15.06.2023 r., były pobierane za przy użyciu automatycznego próbnika, proporcjonalnie do czasu bądź proporcjonalnie do przepływu.

Z analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych pobranych w okresie od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r., wynika, że w próbce ścieków oczyszczonych pobranej w dobie 14-15.06.2023 r. wystąpiło przekroczenie:

- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń BZT₅ o 315 mg/l,
- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń ChZT_{Cr} o 575 mg/l,
- dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń zawiesiny ogólne o 52 mg/l.

Wobec powyższego stwierdzono, naruszenie warunków określonych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Z ustaleń kontroli wynika, że w pozostałych próbkach ścieków oczyszczonych stężenia wskaźników zanieczyszczeń, nie przekroczyły wartości dopuszczalnych określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości parametru pH w okresie od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r., mieściły się w zakresie 6,5 – 8,5. Pozostałe stężenia wskaźników zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r., nie przekroczyły wartości dopuszczalnych określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości parametru pH w okresie od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r., mieściły się w zakresie 6,5 – 8,5.

Należało jednak wyjaśnić, że w sprawozdaniu z badań nr 324/2/23 próbki ścieków oczyszczonych pobranej dobie 19-20.09.2023 r., średniodobowej, pobieranej co 2h, za pomocą czepaka, wskazano miejsce pobrania próbki: „ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, wylot do rowu współrzędne GPS N54°15,701'E16°40,185' ”. W protokole z pobrania ww. próbki ścieków oznaczonej nr identyfikacyjnym 23092002 wskazano miejsce poboru próbki: „ścieki oczyszczone Ostrowiec 54 15,701 16 40,185”.

Natomiast w sprawozdaniu z badań nr 395/2/23 próbki ścieków oczyszczonych pobranej dobie 16-17.11.2023 r., średniodobowej, pobieranej co 2h, za pomocą czepaka, wskazano miejsce pobrania próbki: „ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, pobrane ze studni kontrolno-pomiarowej na terenie oczyszczalni współrzędne GPS N54°15,701'E16°40,185' ”. W protokole z pobrania ww. próbki ścieków oznaczonej nr identyfikacyjnym 23111702 wskazano miejsce poboru próbki: „ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Ostrowcu, wylot do rowu”.

W sprawie miejsca poboru próbek ścieków oczyszczonych pobranych w dobie: 19-20.09.2023 r., 16-17.11.2023 r., upoważniony przedstawiciel Gminy Malechowo przedłożył w dniu zakończenia kontroli oświadczenia pracowników obecnych przy poborze próbek, z których wynika, że ww. próbki zostały pobrane w studni kontrolno-pomiarowej na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu pobierania próbek ścieków do badań laboratoryjnych, tj. oświadczenia pracowników z 12.12.2025 r. (protokół poboru próbki podpisany przez pracownika, zlecenie poboru próbki) oraz korespondencja elektroniczna z dnia 11 grudnia 2025 r. stanowią załącznik nr 11.

Badania kontrolne jakości ścieków 07-08.01.2021 r., 01-02.03.2021 r., 10-11.06.2021 r., 02-03.09.2021 r., 02-03.12.2021 r., 24-25.04.2022 r., 21-22.07.2022 r., 29-30.09.2022 r., 09-10.03.2023 r., 14-15.06.2023 r. wykonane zostały przez laboratorium spółki J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 079. Badania kontrolne jakości ścieków pobrane w dobach 19-20.09.2023 r., 16-17.11.2023 r. wykonywane były przez Laboratorium Analizy Ścieków i Wody Kotłowej J. K. K. Podgórcy s.c., ul. Armii Krajowej 43, 78-400 Szczecinek, posiadające wówczas certyfikat PCA nr AB 079 do 31.12.2023 r. (akredytacja cofnięta z dniem 31.12.2023 r.).

Badania laboratoryjne ścieków wykonano metodami akredytowanymi.

W IV okresie oceny od 28.12.2023 r. do 27.12.2024 r. Gmina Malechowo wykonała 4 badania ścieków surowych i oczyszczonych w dobach: 26-27.03.2024 r., 10-11.06.2024 r., 26-27.09.2024 r. 26-27.11.2024 r. Próbkę do badań były pobierane ręcznie za pomocą czepaka. Próbkę pobierano co 2 h. W sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wskazano, że są to próbki złożone, proporcjonalne do przepływu, przy czym z protokołu pobierania próbek wynika, że jako przepływ przyjmowano wartość średniego przepływu wody na stacji uzdatniania wody w Ostrowcu.

W okresie oceny od 28.12.2023 r. do 27.12.2024 r. stężenia wskaźników zanieczyszczeń nie przekroczyły wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości parametru pH w okresie od 28.12.2023 r. do 27.12.2024 r., mieściły się w zakresie 6,5 – 8,5. Próbkę do badań laboratoryjnych zostały pobrane w miejscu zgodnym z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto w okresie objętym kontrolą tj. od 28.12.2024 r. do 30.11.2025 r., wykonano jeszcze badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych dla próbki średniodobowej pobranej w dobie 21-22.05.2025 r. Analiza sprawozdania z badań ww. próbki ścieków oczyszczonych nie wykazała przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości parametru pH mieściły się w zakresie 6,5 – 8,5. Miejsce i sposób pobierania próbek ścieków do badań jak w poprzednim okresie biegu pozwolenia wodnoprawnego. Ocena spełnienia warunków w bieżącym okresie biegu pozwolenia wodnoprawnego rozpoczętym w dniu 28.12.2024 r. będzie możliwa po dniu 27.12.2025 r.

Od 2024 r. badania kontrolne jakości ścieków wykonywane są przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, posiadające

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 313. Badania laboratoryjne ścieków wykonano metodami akredytowanymi.

Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu nie posiada wyposażenia w postaci przepływomierza ścieków. Zgodnie z zapisem w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.2410.409.2020.ECh, cyt. „Ilość ścieków surowych określa się na podstawie rejestrowanego zużycia wody u odbiorców.” W obowiązującym ww. pozwoleniu wodnoprawnym nie został określony sposób pobierania próbek ścieków do badań laboratoryjnych, związany z brakiem możliwości określenia rzeczywistych przepływów w trakcie pobierania średniodobowych próbek ścieków.

Zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

- a) w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półroczza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,
- b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
- c) w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Zgodnie z warunkiem określonym w punkcie 6. decyzji z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, Gmina Malechowo została zobowiązana do wykonywania badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Ostrowcu z częstotliwością cyt. „[...] liczba pobranych średniodobowych próbek ścieków powinna wynosić 4 próbki w okresie roku, a jeśli ścieki spełnia wymagane warunki – 2 próbki w roku następnym; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku ponownie 4 próbki [...]”. Zatem Gmina Malechowo zobowiązana jest przekazywać wyniki badań automonitoringowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Z ustaleń kontroli wynika, że wyniki badań laboratoryjnych dla próbek ścieków surowych i oczyszczonych pobranych w dobach: 10-11.06.2021 r., 02-03.09.2021 r., 02-03.12.2021 r., 24-25.04.2022 r., 21/22.07.2022 r., zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie po upływie ustawowego terminu (data stempla nadania przesyłki pocztowej odpowiednio: 29.07.2021 r., 29.10.2021 r., 18.01.2022 r., 30.06.2022 r., 27.09.2022 r.). Wobec powyższych stwierdzono naruszenie art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Układy zawierające ww. wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków przesłanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie po terminie wraz z pismami przewodnimi Gminy Malechowo, przedstawiono w **załączniku nr 12**.

Ponadto ustalono, że Kontrolowana Gmina nie przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi dla próbek ścieków oczyszczonych i surowych pobranych w dobie 26-27.03.2024 r., co stanowi naruszenie art. 304 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*. Nie okazano potwierdzenia przesłania do WIOŚ w Szczecinie ww. dokumentów. Dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie zostały złożone do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 7**).

Sposób przesyłania wyników pomiarów ilości ścieków do WIOŚ, w układzie określonym w rozporządzeniu w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, uniemożliwiało rozliczenie spełnienia warunku w zakresie ilości ścieków wprowadzanych do rowu melioracyjnego, określonego w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh. Organ informował pismami Gminę Malechowo i wzywał do uzupełnienia danych. Gmina uzupełniła ww. dane.

Z wyjaśnień złożonych przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 7**) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2024 r., udokumentowanej adnotacją z kontroli dokumentacyjnej nr D44/2024 oraz kontroli przeprowadzonej w dniu 30.05.2025 r., udokumentowanej adnotacją z kontroli dokumentacyjnej nr D255/2025, wynika, że ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona z oczyszczalni w Ostrowcu:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



- w I okresie – od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r. wyniosła 17277,89 m³;
- w II okresie – od 28.12.2021 r. do 27.12.2022 r. wyniosła 18217,66 m³;
- w III okresie – od 28.12.2022 r. do 27.12.2023 r. wyniosła 17711,87 m³;
- w IV okresie – od 28.12.2023 r. do 27.12.2024 r. wyniosła 16530,00 m³.

Wobec powyższego stwierdzono, że w ww. okresach biegu ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Ostrowcu nie przekroczyły dopuszczalnej rocznej i średniej dobowej ilości określonej w decyzji z 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh.

W okresie od 28.12.2024 r. do 30.11.2025 r. ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona z oczyszczalni wyniosła 15393,41 m³. Ocena bieżącego pełnego okresu biegu pozwolenia wodnoprawnego decyzji z 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, będzie możliwa po dniu 27.12.2025 r.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH POBRANYCH W TRAKCIE KONTROLI

W ramach prowadzonej kontroli w dobie 30.06.-01.07.2025 r., ze studni kontrolno-pomiarowej na wlocie ścieków do rurociągu grawitacyjnego prowadzącego ścieki do rowu, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu, została pobrana do badań laboratoryjnych średnia dobowa próbka ścieków oczyszczonych. Badania jakości odprowadzanych ścieków zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie, ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 177.

Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu nie została wyposażona w przepływomierz ścieków. Zatem pobór próbek ścieków oczyszczonych do badań laboratoryjnych odbywał się ręcznie, co dwie godziny. Następnie próbki uśredniono w Laboratorium w równych objętościach. Pobraną próbkę ścieków oczyszczonych zbadano w zakresie następujących parametrów: zawiesiny ogólne, ChZT-Cr, BZT₅, pH.

W wyniku analizy sprawozdania z badań ww. próbki ścieków oczyszczonych, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh. Odczyn ścieków mieścił się w wymaganym zakresie, tj. 6,5 – 8,5.

Sprawozdanie z badań ścieków oczyszczonych nr 71/SZ/K/2025 wraz z protokołem pobierania próbek Nr 218/SZ/K/Ś/2025, stanowią załącznik nr 13.

• Gospodarowanie odpadami

Gmina Malechowo posiada aktywne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej zwanym BDO), numer rejestrowy 000125593.

Zgodnie z przepisem art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”. Kontrolowana Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów.

W toku kontroli Gmina Malechowo okazała dla miejsca prowadzenia działalności -- oczyszczalni w Ostrowcu:

- kartę ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 – *skratki*, o numerze: 00002/2024/KEO/0007/000125593, za rok kalendarzowy 2024, wraz z kartą przekazania odpadów o kodzie 19 08 01 (numer karty 00003/2024/KPO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- kartę ewidencji odpadów o kodzie 19 08 99 – *inne niewymienione odpady*, o numerze: 00001/2024/KEO/0007/000125593, za rok kalendarzowy 2024, wraz z kartą przekazania odpadów o kodzie 19 08 99 (numer karty 00001/2024/KPO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- kartę ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 – *skratki*, o numerze: 00001/2025/KEO/0007/000125593, za rok kalendarzowy 2025,
- kartę ewidencji odpadów o kodzie 19 08 99 – *inne niewymienione odpady*, o numerze: 00004/2025/KEO/0007/000125593, za rok kalendarzowy 2025, wraz z kartami przekazania odpadów o kodzie 19 08 99, rok kalendarzowy 2025 (o numerach: 00001/2025/KPO/0007/000125593, 00002/2025/KPO/0007/000125593,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

00003/2025/KPO/0007/000125593,
00004/2025/KPO/0007/000125593,
00005/2025/KPO/0007/000125593,
00006/2025/KPO/0007/000125593,
00007/2025/KPO/0007/000125593,
00008/2025/KPO/0007/000125593,
00009/2025/KPO/0007/000125593,
00010/2025/KPO/0007/000125593,
00011/2025/KPO/0007/000125593,
00012/2025/KPO/0007/000125593,
00013/2025/KPO/0007/000125593,
00014/2025/KPO/0007/000125593,

- kartę ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05 – *ustabilizowane komunalne osady ściekowe*, o numerze 00005/2025/KEO/0007/000125593, za rok kalendarzowy 2025, wraz z kartą przekazania odpadu o kodzie 19 08 05 (numer karty: 00002/2024/KPO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2024).

Ponadto została przedłożona karta przekazania odpadów o kodzie 19 08 01 – *skratki* (numer karty 00024/2025/KPO/0003/000125593, rok kalendarzowy 2025), dla miejsca prowadzenia działalności-oczyszczalni w Kusicach.

Okazana ewidencja odpadów została przedstawiona w **załączniku nr 14**.

Na podstawie przedłożonej ewidencji odpadów, danych przedstawionych w systemie teleinformatycznym BDO oraz wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 7**) ustalono, że w związku z pracą instalacji oczyszczalni ścieków w Ostrowcu w 2024 roku zostały wytworzone następujące odpady:

- o kodzie 19 08 01 – *skratki*, w ilości 1,3350 Mg,
- o kodzie 19 08 05 – *ustabilizowane komunalne osady ściekowe*, w ilości 24,7000 Mg,
- o kodzie 19 08 99 – *inne niewymienione odpady*, w ilości 6,5000 Mg.

Natomiast w okresie 01.01.–30.11.2025 r. wytworzono odpady:

- o kodzie 19 08 01 – *skratki*, w ilości 1,1130 Mg,
- o kodzie 19 08 99 – *inne niewymienione odpady*, w ilości 91,0000 Mg.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o *odpadach* roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. W myśl art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

W związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu, Gmina Malechowo wytworzyła odpady: kodzie 19 08 01, o kodzie 19 08 99, o kodzie 19 08 05, zatem zobowiązana jest m.in. do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

W okresie objętym kontrolą, Gmina Malechowo była zobowiązana przedłożyć Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2024, w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Ostrowcu. Na podstawie informacji przedstawionych w systemie teleinformatycznym BDO ustalono, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2024 zostało złożone w dniu 11.03.2025 r., tj. w ustawowym terminie, (wraz z późniejszą korektą). Wydruk z BDO - sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2024, Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach stanowi **załącznik nr 15**.

Z wyjaśnień złożonych przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Malechowo do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 7**), potwierdzonych ewidencja odpadów, wynika że, cyt.

„W 2024r. zostały przekazane odpady o kodzie:

- 19 08 01 w ilości: 1,3350 Mg (odpady wytworzone na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu) i 17,8450 Mg (przewiezione z innych oczyszczalni Gminy Malechowo) razem 19,1800 Mg do firmy: ATF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słoneczna 2/b, 78-320 Połczyn-Zdrój. Miejsce prowadzenia działalności: Mirosławiec (Chojnica 2) RIPOK. Została wystawiona karta przekazania odpadu na wagę 22,3400Mg. Różnica wynika z tego, że Pracownicy Urzędu Gminy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Malechowo ważą odpady po wyciągnięciu z ociekacza i podają taką wagę jaką zważyli. Pierwotna karta dla kierowcy zostaje wystawiona z obliczeń pracownika, natomiast uprawniony podmiot waży odpady jeszcze raz i ma dokładną wagę,

- 19 08 05 w ilości: 24,7000 Mg (odpady w całości wytworzone na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu) do firmy: BFK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, adres prowadzenia działalności: ul. Stołczyńska 100, 71-873 Szczecin,
- 19 08 99 w ilości: 6,5000 Mg do firmy Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 45c, 76-100 Sławno, adres prowadzenia działalności: ul. Działkowa bez numeru, 76-100 Sławno.

W okresie 01.01-30.11.2025 zostały przekazane odpady o kodzie:

- 19 08 01 w ilości: 1,1130 Mg (odpady wytworzone na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu) oraz 8,8200 Mg (ze wszystkich instalacji) do firmy: ATF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słoneczna 2/b, 78-320 Polczyn-Zdrój. Miejsce prowadzenia działalności: Mirosławiec (Chojnica 2) RIPOK
- 19 08 99 w ilości: 91,0000 Mg do firmy Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 45c, 76-100 Sławno, adres prowadzenia działalności: ul. Działkowa bez numeru, 76-100 Sławno."

Odpad o kodzie 19 08 01

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Malechowo do protokołu przyjęcia informacji (załącznik nr 7), ustalono że, cyt.

Do listopada 2024 r. na oczyszczalni ścieków w Ostrowcu był przyjmowany odpad z innych gminnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Malechowo. Przyjmowany odpad to 19 08 01 skratki. Wytwórcą odpadów była Gmina Malechowo.

W 2024 r. przyjęte zostało 17,8450 Mg skratek, posiadamy w ewidencji odpadów potwierdzenie na przewiezienie 16,746 Mg.

W okresie 01.01-30.11.2025 nie były przyjmowane odpady z innych instalacji na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu.

Odpady były magazynowane w wyznaczonym miejscu, na jednym z poletek osadowych (aktualnie puste, uprzątnięte miejsce na terenie oczyszczalni).

Daty wytworzenia odpadów o kodzie 19 08 01 na poszczególnych gminnych oczyszczalniach wpisane w kartach ewidencji odpadów to jednocześnie są daty przewiezienia ww. odpadów na oczyszczalnię w Ostrowcu.

Przewiezione i tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu skratki pochodziły:

- z oczyszczalni w Kusicach, w ilości 0,895 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0003/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Karwicach, w ilości 1,215 Mg, (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0002/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Sulechówku, w ilości 1,775 Mg, (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0013/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Malechowie, w ilości 5,43 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0006/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Lejkowie, w ilości 0,799 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0005/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Podgórkach, w ilości 0,517 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0012/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Żegocinie, w ilości 0,395 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0009/000125593, rok kalendarzowy 2024),
- z oczyszczalni w Pękaninie, w ilości 5,72 Mg (karta ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2024/KEO/0008/000125593, rok kalendarzowy 2024),

w sumarycznej ilości 16,746 Mg.

Gmina Malechowo jest właścicielem i eksploatorem ww. oczyszczalni ścieków.

Karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01:

(nr 00002/2024/KEO/0003/000125593, rok kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0002/000125593, rok kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0013/000125593, rok kalendarzowy 2024), (00002/2024/KEO/0006/000125593, rok kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0005/000125593, rok

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0012/000125593, rok kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0009/000125593, rok kalendarzowy 2024), (nr 00002/2024/KEO/0008/000125593, rok kalendarzowy 2024), stanowią załącznik nr 16.

Z ustaleń kontroli wynika (załącznik nr 7), że „*Daty wytworzenia odpadów o kodzie 19 08 01 na poszczególnych gminnych oczyszczalniach wpisane w kartach ewidencji odpadów to jednocześnie są daty przewiezienia ww. odpadów na oczyszczalnię w Ostrowcu.*”

Przewiezione na oczyszczalnię w Ostrowcu odpady o kodzie 19 08 01 w 2024 r., po tymczasowym magazynowaniu na poletku osadowym zostały wraz odpadami wytworzonymi na oczyszczalni w Ostrowcu przekazane do uprawnionego odbiorcy spółki ATF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec (numer rejestrowy 000003309), za pośrednictwem transportującego odpady, tj. Przedsiębiorstwa Transportowo – Handlowego Adam Skibiński, ul. Moniuszki 1/2, 78-500 Drawsko Pomorskie (numer rejestrowy 0000036958), co zostało potwierdzone kartą przekazania odpadów nr 00003/2024/KPO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2024, z datą potwierdzenia przejęcia odpadów 18.11.2025 r. (załącznik nr 14).

W okresie 01.01-30.11.2025 r. na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu odpady o kodzie 19 08 01 z innych oczyszczalni, nie były przyjmowane. Z wyjaśnień złożonych przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Malechowo do protokołu przyjęcia informacji (załącznik nr 7), wynika że, cyt. „*Odpady o kodzie 19 08 01 skratki wytwarzane są na przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 409/43 obręb ewidencyjny Ostrowiec. Na samej oczyszczalni nie są wytwarzane odpady.*” oraz cyt. „*Odpad o kodzie 19 08 01 wytwarzany jest na przepompowni ścieków w Ostrowcu. Odpad ten pakowany jest do szczelnych pojemników, przesypywany wapnem. Następnie transportowany był w 2024 r. na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu. Od listopada 2024 roku odpady z przepompowni transportowane są na oczyszczalnię w Kusicach do specjalnie przeznaczonego szczelnego kontenera.*”

Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z pracą instalacji oczyszczalni ścieków w Ostrowcu w okresie 01.01.–30.11.2025 r. wytworzono odpady o kodzie 19 08 01 – skratki, w ilości 1,1130 Mg, który z przepompowni ścieków w Ostrowcu był przewożony na oczyszczalnię ścieków w Kusicach, gdzie po tymczasowym magazynowaniu został przekazany ww. uprawnionemu odbiorcy ATF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 lit. a, b i c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), przez instalację rozumie się: stacjonarne urządzenie techniczne oraz zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

W myśl art. 3 pkt 48 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, przez zakład jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.

W myśl art. 3 pkt 41 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, przez tytuł prawny rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.


Na podstawie karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00001/2025/KEO/0007/000125593 za rok kalendarzowy 2025, wynika, że Gmina Malechowo wytworzyła w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu, odpad o kodzie 19 08 01 – skratki, w dniu:

- 13.01.2025 r. w ilości 0,42 Mg,
- 10.06.2025 r. w ilości 0,333 Mg,
- 07.10.2025 r. w ilości 0,36 Mg,

Podczas kontroli ustalono, że w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu w okresie 01.01.–30.11.2025 r. został wytworzony odpad o kodzie 19 08 01 w sumarycznej ilości 1,113 Mg, który był przewożony na oczyszczalnię ścieków w Kusicach. Gmina Malechowo jest właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni w Kusicach.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust 1 pkt 2 ustawy *o odpadach*, przez gospodarowanie odpadami rozumie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



się zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. W myśl art. 3 ust 1 pkt 3 ustawy *o odpadach*, przez gospodarkę odpadami rozumie się wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy *o odpadach*, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy *o odpadach*, wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy *o odpadach* prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy *o odpadach*, z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Malechowo nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki, na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu. Nie przedłożono dokumentacji, na podstawie której Gmina mogłaby prowadzić zbieranie odpadu o kodzie 19 08 01 skratki na terenie oczyszczalni w Ostrowcu. Wobec powyższego stwierdzono zbieranie odpadów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy *o odpadach*.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez uprawnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji (załącznik nr 7), ustalono, że Gmina Malechowo nie posiada także zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki, na terenie oczyszczalni ścieków w Kusicach. Podczas kontroli Gmina nie przedłożyła także żadnej dokumentacji, na podstawie której mogłaby prowadzić zbieranie odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki na terenie oczyszczalni w Kusicach.

Wobec powyższego stwierdzono, że Gmina Malechowo przekazując wytworzony w przepompowni ścieków w Ostrowcu odpad o kodzie 19 08 01, stanowiącej część instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu, na oczyszczalnię w Kusicach, naruszyła przepis art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy *o odpadach*.

Odpad o kodzie 19 08 05 i odpad o kodzie 19 08 99

W toku kontroli ustalono, że w związku ze zmianą prowadzenia gospodarki osadowej na oczyszczalni w Ostrowcu, aktualnie w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków nie jest wytwarzany odpad o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Osadom wytwarzanym w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Ostrowcu nadano kod odpadu 19 08 99 – inne niewymienione odpady.

W toku kontroli ustalono, że odpad o kodzie 19 08 05 był jeszcze wytwarzany w 2024 r. Na podstawie karty przekazania odpadów o kodzie 19 08 05 nr 00002/2024/KPO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2024, stwierdzono, że ww. odpad został przekazany w dniu 15.01.2024 r. (data potwierdzenie przejęcia odpadów 18.11.2024 r.), w ilości 24,7000 Mg, do spółki BFK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, do miejsca prowadzenia działalności przy ul. Stołczyńskiej 100 w Szczecinie (numer rejestrowy 000007712), za pośrednictwem uprawnionego podmiotu transportującego, tj. MARHOF Sp. z o.o., Aleja Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin (numer rejestrowy 000604549).

Z analizy okazanej karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05 nr 00005/2025/KEO/0007/000125593, rok kalendarzowy 2025, również wynika, że odpady o kodzie 19 08 05 zostały wytworzone i przekazane jeszcze w 2024 r. Upoważniony Przedstawiciel Gminy wyjaśnił w protokole przyjęcia informacji (załącznik nr 7), że cyt. „W 2024r. został wytworzony i oddany odpad o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe. W ewidencji odpadów w systemie BDO w 2024 r. nie został dodany odpad o kodzie 19 08 05, a karta przekazania odpadu widniała, dlatego też wpis został ujęty w 2025 r. z kartą przekazania odpadu z 2024 r. Odbiorca BFK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin zagospodarował odpad o kodzie 19 08 05 w procesie odzysku R3.”

Wobec powyższego stwierdzono, że Gmina Malechowo w związku z nieterminowym prowadzeniem karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05 przekazanych do procesu odzysku R3, naruszyła przepis art. 66 ust. 1 ustawy *o odpadach*.

Ww. spółka BFK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest uprawnionym odbiorcą odpadów o kodzie 19 08 05, do procesu odzysku R3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podczas kontroli ustalono, że odpad o kodzie 19 08 99 bezpośrednio po wytworzeniu był przekazywany do uprawnionego odbiorcy, tj. spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (numer rejestrowy 000133645), celem przetworzenia w instalacji do oczyszczania ścieków w Sławnie, przy ul. Działkowej. Transportującym odpady był wytwórca odpadów - Gmina Malechowo. W 2024 r. odpad o kodzie 19 08 99 został przekazany do ww. odbiorcy w ilości 6,5000 Mg, a w okresie 01.01.-30.11.2025 r. w ilości 91,0000 Mg.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych: - w próbce pobranej w dobie 24-25.04.2022 r.: dla BZT ₅ , dla ChZT _{Cr} , dla zawiesiny ogólne, - w próbce pobranej w dobie 14-15.06.2023 r.: dla BZT ₅ , dla ChZT _{Cr} , zawiesiny ogólne.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 9	Warunki decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh
2	Przedłożenie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników badań automonitoringowych dla próbek ścieków oczyszczonych pobranych w dobach: 10-11.06.2021 r., 02-03.09.2021 r., 02-03.12.2021 r., 24-25.04.2022 r., 21-22.07.2022 r., po upływie terminu 30 dni od zakończenia pomiaru.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 12	art. 304 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.)
3	Nieprzekazanie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników badań automonitoringowych odprowadzanych ścieków dla próbki pobranej w dobie 26-27.03.2024 r.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 7	art. 304 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.)
4	Prowadzenie w 2024 r. zbierania odpadów o kodzie 19 08 01 na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu bez wymaganego zezwolenia.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 7	art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.)
5	Przekazanie w 2025 r. odpadu o kodzie 19 08 01 podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na zbieranie odpadów.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 7	art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.)
6	Nieterminowe prowadzenie karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05 przekazanych do procesu odzysku R3.	Ustalenia kontroli, Załącznik nr 5 Załącznik nr 7	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

4. Inne zagadnienia

Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. *Kodeks wykroczeń* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 734) karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok.

W dniu 16.12.2025 r. Panu Maciejowi Stanisławskiemu, udzielono instruktażu dotyczącego:

- przestrzegania warunków decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh, w zakresie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach,
- przekazywania Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości i jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu do rowu melioracyjnego, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 304 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy Prawo przedsiębiorców.
- 2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych.
- 3 Upoważnienia: Nr 077.43.2025 z dnia 30.06.2025 r., Nr 077.44.2025 z dnia 30.06.2025 r., Nr 077.45.2025 z dnia 30.06.2025 r.
- 4 Wydruk z GUS.
- 5 Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.12.2020 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.409.2020.ECh.
- 6 Operat wodnoprawny dla oczyszczalni w Ostrowcu z października 2020 r. wraz z Uzupełnieniem z listopada 2021 r.
- 7 Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2025 r.
- 8 Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 30.06.2025 r.
- 9 Sprawozdania z badań ścieków surowych i oczyszczonych (wraz z protokołami z pobrań próbek ścieków) dla próbek ścieków pobranych na oczyszczalni w Ostrowcu, w okresie od 28.12.2020 r. do 30.11.2025 r.
- 10 Pismo spółki J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., z dnia 07 lipca 2025 r.
- 11 Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu pobierania próbek ścieków do badań laboratoryjnych, tj. oświadczenia pracowników z 12.12.2025 r. (protokół poboru próbki podpisany przez pracownika, zlecenie poboru próbki) oraz korespondencja elektroniczna z dnia 11 grudnia 2025 r.
- 12 Układy zawierające ww. wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków przesłanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie po terminie wraz z pismami przewodnimi Gminy Malechowo.
- 13 Sprawozdanie z badań ścieków oczyszczonych nr 71/SZ/K/2025 wraz z protokołem pobierania próbek Nr 218/SZ/K/Ś/2025.
- 14 Ewidencja odpadów za 2024 r i okres 01.01.-30.11.2025 r.
- 15 Wydruk z BDO - sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2024, Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach.
- 16 Karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01, rok kalendarzowy 2024 nr: 00002/2024/KEO/0003/000125593, 00002/2024/KEO/0002/000125593, 00002/2024/KEO/0013/000125593, 00002/2024/KEO/0006/000125593, 00002/2024/KEO/0005/000125593, 00002/2024/KEO/0012/000125593, 00002/2024/KEO/0009/000125593, 00002/2024/KEO/0008/000125593.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Panu Maciejowi Stanisławskiemu.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Miejsce i data podpisania protokołu: Koszalin, 16-12-2025

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Maciej Stanisławski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Magdalena Majchrzak

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.