

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

**dot. postępowania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”**

W dniu 13 marca do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści załącznika do SIWZ, na który zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie:**

W pozycji 13 kosztorysu nakładczego występuje podkład betonowy o grubości 0,5m na całości budynku, którego nie ma w projekcie budowlanym. Co projektant miał na myśli i gdzie ewentualnie należy go wykonać?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać następujące warstwy posadzkowe w budynku:

1. Podsypka piaskowa  $I_d=0,45$  gr. 50 cm poz. 12 Przedmiaru
2. Płyta betonowa gr 15 cm zbrojona siatką  $\varnothing 6$  15x15 cm poz. 71 Przedmiaru, Poz. 13 i 70 załączonego do ogłoszenia Przedmiaru były zdublowaniem poz. 12 i 71. Zamawiający dokonuje modyfikacji Przedmiaru poprzez usunięcie pozycji 13 i 70 i dodanie krotności x2 do poz. 72.

Zamawiający udostępnia na stronie bip zmodyfikowany Przedmiar oraz edytowalny Kosztorys nakładczy.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

/-/Wójt

*Radosław Nowakowski*